

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

AKT PËRCJELLËS

Për:	Menaxherin e Prokurimit: KRU – Hidromorava sh.a OE ankues: “NAS SYSTEM “ shpk	Kopje:	Paneli Shqyrtues - OSHP Nr.prot:283/19
Prej:	Basri Fazliu – Ekspert shqyrtues i prokurimit Lavdim Fejza – Ekspert shqyrtues Teknik		
Lënda:	Raporti i ekspertit shqyrtues-Teknik , lidhur me ankesën me Nr.283/19 të parashtruar nga OE “NAS SYSTEM “ shpk-Gjilan		
Datë			

Bazuar në nenin 114 të Ligjit Nr. 04/L-042 i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, ju njoftojmë me raportin, lidhur me ankesën e datës:05.06.2019, me nr. 238/19 të parashtruar nga OE NAS SYSTEM “ shpk - Gjilan, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me ujematësa zonal për Regjionin e Gjilan.Kamenice dhe Viti”** me nr. Prok:18-8232-1-2-1 inicuar nga AK-KRU “Hidromorava” sh.a


AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë kërkesë, të veprojë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.

Të bashkangjitur gjeni raportin e ekspertit shqyrtues.

Ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – KRU –Hidromorava sh.a
- Panelit Shqyrtues – OSHP.
- OE ankues - NAS SYSTEM “ shpk

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE **“NAS SYSTEM “ shpk- Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Furnizim me ujematësa zonal për Regjionin e Gjilan.Kamenice dhe Viti”** me nr. Prok:18-8232-1-2-1 inicuar nga AK-KRU “Hidromorava” sh.a



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

	11.06.2019	17.06.2019
Nënshkrimi i ekspertit	data e autorizimit të ekspertit.	data e dorëzimit të raportit

N. 105, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit

Me Date:05.06.2019,OE NAS SYSTEM “ shpk- Prishtinë, ka parashtruar ankesë në OSHP,kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “NAS systems sh.p.k-Gjilan, Furnizim me ujmatësa zonal për Regjionin e Gjilan.Kamenice dhe Viti”me nr. Prok:18-8232-1-2-1 inicuar nga AK-KRU “Hidromorava” sh.a

Eksperti njofton panelin shqyrtues se kjo ankes është shqyrtuar paraprakisht nga ana e Panelit shqyrtues,

Ku është nxjerrur: Njoftimi nr.104.19 i dates 16.04.2019

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti teknik-shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “NAS SYSTEM “ shpk- Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me ujmatësa zonal për Regjionin e Gjilan.Kamenice dhe Viti”me nr. Prok:18-8232-1-2-1 inicuar nga AK-KRU “Hidromorava” sh.a

Procesi i prokurimit:

Data e njoftimit për kontratë.....	25.10.2018
Lloji i procedurës së aplikuar.....	Procedurë e hapur
Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar.....	Kontratë publike, Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës.....	35.000,00€
Kriteri për dhënie të kontratës(N.52).....	tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave.....	08.11.2018
Data e mbarimit të vlerësimit ofertave.....	19.02.2019
Njoftimi mbi Vendimin e AK-së.....	19.02.2019
Data e njoftimit me letrën standarde për tenderues të eliminuar apo të pa suksesshëm.....	19.02.2019
Data e kërkesës për rishqyrtim.....	25.02.2019
Data e vendimit të AK-së lidhur me kërkesën për rishqyrtim (hera e 2-te).....	28.02.2019
Njoftimi mbi Vendimin e AK-së.....	21.05.2019
Data e vendimit të AK-së lidhur me kërkesën për rishqyrtim (hera e 3-te).....	27.05.2019
Data e kërkesës për rishqyrtim.....	05.06.2019

Kriteret për vlerësim*Kërkesat e përshtatshme:*

- 1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr 04 \ L-42. LPP i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 mund të shkarkohet nga <http://krpp.rks-gov.net>
2. Vertetim i nënshkruar nga Administrata tatimore e vendit tuaj te themelimit se nuk jeni ne vonese per pagimin e tatimeve se paku deri ne tre mujorin e fundit perpara dates se dorezimit te tenderit-Per kompanin fituse para nënshkrimit tekontrates
- 3.Dokument apo vertetim se nuk është me vonesene pagesen e taksave komunale
4. Dokument apo vertetim që nuk ka konteste gjyqsore ne Gjykatën Ekonomike

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Aneksi 2-Origjinal. Evidenca:2.Vërtetimi nga Administrata Tatimore ,për OE të rekomanduar për kontratë,para dhënies së kontratës.

Evidenca:3.Vertetim apo dokument nga Komuna se nuk ka borgje per taksa komunale,para dhenjes se kontrates, origjinali

Evidenca: 4, Vertetim apo dokument nga Gjykata ekonomike qe nuk eshte ne falimentim apo ne kontest gjyqsore. (nga gjyk.ekonomike)

Përshtatshmëria profesionale:

- 1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
- 2.Regjistrimi i TVSH (Çertifikata e TVSH)
- 3.Çertifikata e Numrit Fiskal

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

- 1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
- 2.Regjistrimi i TVSH (Çertifikata e TVSH)
- 3.Çertifikata e Numrit Fiskal

Kapaciteti teknik dhe profesional:

DOKUMENTET DËSHMUESE 1: Marrëveshje me Prodhuesin (ose me Distributor të Autorizuar)

DOKUMENTI DËSHMUES 2: Çertifikata e Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001

Dokument deshmues 3) Çertifikata OHSAS 18001 për Shëndetin Profesional dhe Menaxhimin e Sigurisë për prodhimin e ujëmatësve.

Dokument deshmues 4) Çertifikata për Sistemin e Menaxhimit Mjedisor ISO 14001 për prodhimin e ujëmatësve.

Dokument deshmues 5) Çertifikata për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001 për prodhimin e moduleve RF të AMR për ujë

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 1: Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë Marrëveshje me vetëm një prodhues specifik (ose distributor të autorizuar nga vetëm një prodhues specifik) për furnizimet e produkteve të kërkuara në teritorin e Kosovës.

Kjo Marrëveshje duhet të përmbajë:

- (i) Emrin / kodin e produktit;
- (ii) Detajet e kontaktit të adresës së prodhuesit dhe fabrikës.

- KOPJE

Evidenca 2.Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë një Çertifikatë të vlefshme dhe të verifikueshme për Menaxhim të Cilësisë ISO 9001.

- KOPJE

Evidenc 3) Opertori Ekonomik duhet te dorezoj një Çertifikat te vlefshme dhe te verifikushme per shednet dhe siguri per prodhim te ujit

Evidenca 4)Opertori Ekonomik duhet te dorezoj një Çertifikat te vlefshme dhe te verifikushme per menaxhim mjedisor

Evidenca 5)Opertori Ekonomik duhet te dorezoj një Çertifikat te vlefshme dhe te verifikushme për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001 për prodhimin e moduleve RF të AMR

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike:

Nr	Operatorët ekonomik	Vendi	Çmimi/€	Vërejtje
1.	“Nas systems” sh.p.k	Gjilan	28,841.00	JO
2.	“GO-X “sh.p.k dhe K-ING” sh.p.k	Prishtinë	31,869.00	JO
3.	Infra Group.ks&NN Infraplus	Prishtinë	29,036.94	JO
4.	NNT Tora com	Prishtinë	29,960.00€	JO
5.	Hidro Project shpk	Prishtinë	43,707.00€	JO
6	Hidro Mentori shpk	Prishtinë	35,035.21€	JO
7	KNTSH Teuta-M shpk	Gjilan	30,322.00€	JO

Komisioni vlerësues pranë AK:

Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues.

Autoriteti Kontraktues për vlerësimin e tenderëve ka caktuar komisionin në përbërje, si në vijim:

- Afrim Muja– Kryetar i komisionit
- Kemur Mustafa– Anëtar i komisionit
- Begzad Muja – Anëtar i komisionit

Raporti i komisionit vlerësues:

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

OE që kanë dorëzuar tender të përgjegjshëm sipas komisionit vlerësues:

Nr.	Emri i operatorëve ekonomik që kanë dorëzuar tender të përgjegjshëm	Vendi	Çmimi
1.	“Nas systems” sh.p.k	Gjilan	28,841.00
2	“GO-X “sh.p.k dhe K-ING” sh.p.k	Prishtinë	31,869.00

Komisioni pas ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të ofertave, ka ardh në përfundim se OE ofertues “GO-X “sh.p.k dhe K-ING” sh.p.k Prishtinë është i përgjegjshëm dhe të njëjtin e kanë rekomanduar për kontratë.

Rekomandimi i komisionit vlerësues është aprovuar nga Menaxheri i prokurimit.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjes me në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shitesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po	<input checked="checked" type="checkbox"/>		Jo	<input type="checkbox"/>
----	--	--	----	--------------------------

Kërkesa për rishqyrtim e datës 27.05.2019, por nuk kemi pranuar përgjigje në asnjë formë nga AK

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7

Neni 28

Neni 69

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shitesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Gjate qasjes në dokumentacion në kemi konstatuar se OE i përzgjedhur për kontratë është i papërgjegjshëm dhe dhënia e kontratës këtij OE është shkelje e të gjitha dispozitave të cekura

ne pozicionin nr 6:

OE i përzgjedhur nuk ka dorëzuar specifikim teknik të detajuar por vetëm katalogje, ku ka dorëzuar katalogje të llojeve të ndryshme ,por pa specifikuar modelin e ofertuar, të cilat bie ndesh në masë veti për Ujmatës me dimension DN 50 ka bashkangjitur dy katalogje me të njëjtin model TK-7C por me specifika të ndryshme .

Duke ju referuar specifikave teknike të kërkuara "Përshkrimi i Ujmatës zonal"

Ujmatës zonal pulsativ i gatshëm për AMR, tip Woltmann, dizajn kompakt, i dedikuar për përdorim për matje të rrjedhjes me shumicë të ujit të ftohtë të pijshëm, për nevoja komerciale dhe industriale dhe për monitorim të sistemit shpërndarës të ujit. Shtëpiza e ujmatës të jetë e mbrojtur me një shtresë ngjyrë epoxy. Ujmatësit duhet të jenë në përputhje me të gjitha standardet relevante të kualitetit ISO 4064:2005).

OE i përzgjedhur nuk ka ofruar ujmatës të tipit Woltman për dimensionet e ujmatës DN32 ,DN 40 dhe DN 50 por ka ofruar Multi Jet Dry Type Water meter (model TK -26,TK- 5C dhe TK-7C) të cilat bie ndesh me kërkesat e AK dhe nuk i plotësojnë specifikat teknike minimale të kërkuar.

Duke ju referuar specifikave teknike të kërkuara "Valvul Shiber"

Valvulat duhet të jenë të certifikuara sipas standardeve DIN- DVGW, të mbrojtura nga korrozioni me shtresë (mbështjellës) të trashë të rrëshirës epoxy (min. 250 µm), i cili duhet të jetë konform me standardin DIN 3476 (P) dhe DIN 30677.

OE i përzgjedhur nuk ka ofruar valvula shiber konform me standardin DIN 3476 (P) dhe DIN 30677 ,edhe kjo bie ndesh me kërkesat e AK dhe nuk i plotësojnë specifikat teknike minimale të kërkuar, po ashtu nuk ka ofruar valvula për dimensionin DN 32 siq janë kërkuar

Me këtë konstatojmë se është shkelur neni 7,28 dhe 69 i LPP-së

Andaj kërkojmë nga ju si institucion që të bëni vlerësimin e këtyre faktëve dhe konstatooni shkeljet e lartpërmendura dhe të urdhëroni AK të veprojë në kuadër të dispozitave ligjore të parapara me LPP.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

--

Përgjigje në pretendimet ankimore të OE ankues "Nas systems" sh.p.k

Përgjigje në Pretendimi nr.1

Lidhur me pretendimin OE ankues se OE i rekomanduar për kontratë sa i përket ujëmatësve :

-Ujëmatësi zonal pulsativ i gatshëm për AMR, tip Woltman, dizajn kompakt , i dedikuar për matje të rrjedhjes me shumicë të ujit të ftofte të pijshëm të kërkuar në FTD dhe në specifikim teknik të detyrueshëm. Ujëmatësi zonal duhet të jetë i pajisur me njësin për dhënie të pulseve (pulse output unit) dhe me veqori për lexim automatik të hargjimit, ujëmatësi duhet të ketë shenjë CE si shenjë e konfirmimit të BE si dhe shenjen plotsuese M si shenjë e metrologjisë.

Eksperti teknik, lidhur me pretendimin OE ankues, sqaron se pas ekzaminimit të dosës së tenderit dhe specifikave teknike të kërkuara vlerëson se OE i rekomanduar për kontratë GO-X "sh.p.k dhe K-ING" sh.p.k i ka përmbushë specifikim teknik të detyrueshëm për ujëmatës të cilat janë në FTD.

O.E i rekomanduar për kontratë ka aplikuar me ujëmatëse të ndëlit: tip Woltman, katalogun të cilin e ka prezantuar O.E i rekomanduar për kontratë shihet qartë se ujëmatësi e ka shenjen "CE" si shenjë e konfirmimit të BE si dhe shenjen plotsuese "M" si shenjë e metrologjisë, po ashtu nuk vërehet numri i serisë së ujëmatësit që identifikon ujëmatësin. Po ashtu OE i rekomanduar për kontratë i ka të paraqitura të gjithë ujëmatësit të paraqitur në kataloget të cilat i ka të prezantuara sipas kërkesës të kërkuar në DT.

Përgjigje në Pretendimi nr.2

Përgjigjet në pretendimet ankimore që OE ankues, në lidhje me ofertën e OE të rekomanduar për kontratë të cilat nuk i ka plotësuar specifikat teknike të detyrueshme për Valvola Shiber të cilat janë kërkuar në DT nga AK-ja, me rastin e parashtimit .

Eksperti teknik, lidhur me pretendimin e OE ankues se AK-ja, nuk i ka respektuar dispozitat e nenit 59 konkretisht (nenit 28 specifikimin teknik) të LPP-së, me arsyetimin se OE i rekomanduar për kontratë ka prezantuar valvolat shiber sipas standartit :EN 558 po është dashtur të prezantojë sipas standartit DIN 3476 dhe DIN 30677 të kërkuara në DT se nuk janë të njëta .Kjo nuk qëndron sepse këto dy standarde EN dhe DIN nderlidhen në mes vete.

PN 10-16 DN 40-400

EN 558-1

- Prodhuar sipas kërkesave të EN 1074 dhe EN 1171 .
- Certifikuar dhe e shënuar nga trupi i tretë si prodhim mbikëqyrësi.
- EPOXY pluhur me cilësi të lartë të trupit dhe mbulesës së veshur (bashkim i ngjitur), trashësia e veshjes DFT(Desing For Testing) min. **250 mikron**, porozitet zero (testuar me 3000V), ndikim të lartë rezistencë dhe **ndërlidhje sipas standardit DIN 30677-2 dhe DIN 3476.**

OE i rekomanduar për kontratë ka prezantuar valvola sipas kërkesës së AK-së në DT.

Mendimi i ekspertit shqyrtues-Teknik:

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, Eksperti shqyrtues-teknik i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues është e pa bazuar, dhe të mbeten në fuqi vendimi i AK në joftin mbi vendimin e autoritetit kontraktues për dhënie të kontratës .