

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS sh.a.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP:

Nr i Prokurimit : **KEK - 26 - 146 - 121**

Nri brendshem : **KEKC - 26 - 010 - 121**

Sa i përket tenderit për : **Furnizim me pjesë rezervë për xhuntat hidrodinamike për sistem të thëngjillit B1,B2**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

UNIVERS – M SH.P.K.

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj

Rruga Eqrem Qabej pn

Adresa

Millosevë – KK Obiliq

15050

Vendi/Kodi postar

044 276 071

(Numri Telefonit)Numri i Faks-it

TEFIK HARGAJA

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

e-mail: univers.m.pr@gmail.com

Adresa elektronike

Dt.10.04.2026

Data e parashtrimit të ankesës Nënshkrimi dhe vula



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

- Njoftimi për kontratë datë 23.01.2026
- Afati i fundit i dorëzimit të tenderit datë 16.02.2026
- Kriteri i dhenjes së tenderit: **Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më të ulët**

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

Jo

Eshte organizuar hapja publike e ofertave ne sistemin e E-prokurimit
Hapja e ofertave nëmenyre elektronike është bërë me dt.16.02.2026 , nuk kemi marrë pjesë në hapjen e tenderit.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

Jo

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

Jo

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me datë 30.03.2025 përmes platformës së e – Prokurimit kemi dërguar Kërkesen për Rishqyrtim në Autoritetin Kontraktues – Korporata energjetike e Kosovës sh.a.

Me datë 08.04.2026 përmes platformës së e – Prokurimit ka dërguar Pergjigjjen – Vendimin nga Autoriteti Kontraktues që Kërkesen tonë për Rishqyrtim e konsideron si të pa bazuar.

Të pa kënaqur me këtë vendim të Autoritetit Kontraktues në afatin ligjore e dërgojmë Ankesën në OSHP.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Autoriteti Kontraktues – Korporata Energjetike e Kosoves, me rastin e publikimit të njoftimit për Vendimin e Autoritetit Kontraktues përmes e – prokurimit të pranuar me datën **25.03.2026** për **dhënie të kontratës – shperblim me kontratë** për këtë aktivitetin të prokurimit **Furnizim me pjesë rezervë për xhontat hidrodinamike për sistem të thëngjillit B1,B2** ka bërë shkelje të dispozitave ligjore të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

- Është shkelur neni 1 i LPP-se,
- Është shkelur neni 7 i LPP-se,
- Është shkelur neni 28 i LPP-se,
- Është shkelur neni 29 i LPP-se,
- Eshte shkelur neni 56(1) i LPP-se
- Eshte shkelur neni 59 i LPP-se,
- Eshte shkelur neni 60.1(1.1) i LPP-se,
- Eshte shkelur neni 72 i LPP-se

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejtarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Kompania Univers – M shpk në Ankesë do të prezentojë faktet permbajtësore për të argumentuar shkeljet ligjore të Autoritetit Kontraktues.

Autoriteti Kontraktues me dt.25.03.2026 dergon Njoftimin mbi Vendimin e AK për dhënje të kontrates publike në portalin e-prokurimit.

Nepermjet ketij vendimi AK shperblyer me kontratë OE: ARI BUSINESS PARTNERS SHPK

OE UNIVERS – M SH.P.K. me dt.25.03.2026 dergon Kerkesen per qasje ne dokumente ne AK, qasja nga AK na eshte mundësuar me dt.27.03.2026 në ora 09:00

Dhe pasë marrjes së dokumentacionit të kërkuar analizimit dhe krahasimit të ofertave nga pjesëmarrësit tjerë konkurues në këtë aktivitet të prokurimit kemi konstatuar që OE ARI BUSINESS PARTNERS SH.P.K. i cili është shpërblyer me kontratë nga AK nuk ka qenë ofertues i përgjegjshëm për këto arsye:

Në dosjen e tenderit , në përshkrimin e çmimit dhe në ANEKSIN 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME është kërkuar:

- Poz.1: Xhunta hidrodinamike tip Eg 750 , **d1=85 m6** , d2=110 H7 dimenzionet tjera sipas tab. 1.1
- Poz.2: Xhunta hidrodinamike tip Eg 320 , **d1=38 m6** , d2=50 H7 dimenzionet tjera sipas tab. 1.1

Ne oferten e OE të shpërblyer me kontratë , në vizatimin e prodhuesit për poz.2 :Xhunta hidrodinamike tip Eg 320 dimenzionet tjera sipas tab. 1.1 prodhuesi për dimensionin **ØB** ka ofertuar me dimension **220mm** , kurse sipas **Aneksit 1 Specifikimet teknike të detyrueshme** të dosjes së tenderit dimensionin **ØB** është kërkuar me qenë : **226mm**

Po ashtu poz.1: Xhunta hidrodinamike tip Eg 750 , toleranca e kërkuar sipas dosjes së tenderit në **Aneksin 1 Specifikimet teknike të detyrueshme dhe në përshkrimin e çmimit është kërkuar** toleranca me qenë për : **d1=85 m6** , kurse në vizatimin e prodhuesit të OE fitues është ofertuar toleranca për : **d1=85 H7**

Po ashtu poz.2 Xhunta hidrodinamike tip Eg 320 toleranca e kërkuar sipas dosjes së tenderit në **Aneksin 1 Specifikimet teknike të detyrueshme dhe në përshkrimin e çmimit është kërkuar** toleranca me qenë për : **d1=38 m6** , kurse në vizatimin e prodhuesit të OE fitues është ofertuar toleranca për : **d1=38 H7**

OE fitues në Oferten e dorëzuar me dt.16.02.2026 ka vertetur dhe nënshkruar dokumentacionin e AK : **Aneksin 1 Specifikimet teknike të detyrueshme** sipas dimensioneve dhe tolerancave të kërkuara në dosjen e tenderit , kurse në dokumentacionin teknik - vizatimet e vertetuara dhe nënshkruara nga prodhuesi është dhënë dimension dhe toleranca të ndryshme , nga ato që janë kërkuar në dosjen e tenderit dhe OE fitues ka ofertuar me variante , ku sipas dosjes së tenderit **neni 4.1 variantet nuk autorizohen.**

(Bashkangjitur deshmënë nr.1 dhe nr.2 nga oferta e OE fitues)

Gjate kontrollimit te dokumentacionit te OE tjere konkurues ne kete aktivitet te prokurimit te cilet sipas komisionit vleresues kanë të qene te pergjegjshem , kurse gjate kontrollimit te dokumentacionit te tyre kemi konstatuar qe kane qene oferta te papergjegjshme

OE PMC sh.p.k. është i pa përgjegjshëm për këto arsye:

Ne vizatimet e prodhuesit : ERMAKSAN MAKINA DISLI YERDEK PARCA SAN të dates 12.02.2026 ka mos perputhje ne dimensionet e kerkuara sipas Aneksi 1 Specifikimet teknike te detyrueshme te dosjes se tenderit dhe vizatimeve te prodhuesit te dorezuara ne oferte:

Xhunta Hidrodinamike tip Eg 320

Dimensionet e kerkuara nga AK sipas Aneksit 1 Spec.tek. të detyrueshem tab.1.1	Dimensionet e ofertuara ne vizatimet e prodhuesit të dates 12.02.2026
Dimenzioni A=76mm	Dimenzioni A= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni B=226mm	Dimenzioni B= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni C=2mm	Dimenzioni C= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni D=378mm	Dimenzioni D=380mm(dimenz. ndryshe)
Dimenzioni d1=38mm	Dimenzioni d1=38mm
Dimenzioni d2=50mm	Dimenzioni d2=50mm
Dimenzioni L=252mm	Dimenzioni L=234mm(dimenz. ndryshe)
Dimenzioni L1=70mm	Dimenzioni L1= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni L2=85mm	Dimenzioni L2= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni M12	Dimenzioni M = Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni N=24mm	Dimenzioni N= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni P=M24x2	Dimenzioni P= Nuk ka dhënë dimension

Xhunta Hidrodinamike tip Eg 750:

Dimensionet e kerkuara nga AK sipas Aneksit 1 Spec.tek. të detyrueshem tab.1.1	Dimensionet e ofertuara ne vizatimet e prodhuesit të dates 12.02.2026
Dimenzioni A=170mm	Dimenzioni A= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni B=495mm	Dimenzioni B= 400mm(dimen. ndryshe)
Dimenzioni C=4mm	Dimenzioni C= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni D=842mm	Dimenzioni D=844.5mm(dimen. ndryshe)
Dimenzioni d1=85mm	Dimenzioni d1=85mm
Dimenzioni d2=110mm	Dimenzioni d2=110mm
Dimenzioni L=575mm	Dimenzioni L=575mm
Dimenzioni L1=160mm	Dimenzioni L1= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni L2=215mm	Dimenzioni L2= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni M 20	Dimenzioni M = Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni N=51mm	Dimenzioni N= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni P=M 33x2	Dimenzioni P= Nuk ka dhënë dimension.

(Bashkangjitur deshmin nr.3 dhe nr.4)

Katalogu i dorezuar ne oferte nga prodhuesi **Ermaksan – Turqi** është vetem ne gjuhen turke , dhe sipas ligjit te prokurimit publik gjuha turke nuk eshte gjuhe zyrtare.

Duhet potencuar se ne oferten e ketij OE Çertifikata ISO 9001:2015 është nga prodhuesi ERMAKSAN MAKINA DISLI YERDEK PARCA SAN - Turqi , po ashtu në përshkrimin e çmimit është prodhuesi i njejtë.

Mirepo ne oferten e ketij OE janë të dorezuara edhe 2(dy) vizatime tjera:

- Vizatimi nr.THKDT 274 te dates 29.01.2026 nga firma **TURBO HIDROLIK KAPLIN – Turqi** per xhunten hidrodinamike Eg 320
- Vizatimi nr.THKA 750 te dates 29.01.2026 nga firma **TURBO HIDROLIK KAPLIN – Turqi** per xhunten hidrodinamike Eg 750 edhe keto dy vizatime kane dimensione te ndryshme nga dimensionet e kerkuara nga AK sipas dosjes se tenderit dhe Aneksi 1 Specifikimet teknike te detyrueshme.

(Bashkangjitur deshmin nr.5 dhe nr.6)

OE Ramadan Raçi B.I. është i pa përgjegjshëm për këto arsye:

Ne vizatimet e prodhuesit : jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co Ltd të dates 28.01.2026 ka mos perputhje ne dimensionet e kerkuara sipas Aneksi 1 Specifikimet teknike te detyrueshme te dosjes se tenderit dhe vizatimeve te prodhuesit te dorezuara ne oferte:

Xhunta Hidrodinamike tip Eg 320

Dimensionet e kerkuara nga AK sipas Aneksit 1 Spec.tek. të detyrueshem tab.1.1	Dimensionet e ofertuara ne vizatimet e prodhuesit nr.YOX-320 -00 të dates 28.01.2026
Dimenzioni A=76mm	Dimenzioni A=76mm
Dimenzioni B=226mm	Dimenzioni B= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni C=2mm	Dimenzioni C= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni D=378mm	Dimenzioni D=388mm(dimenz. ndryshe)
Dimenzioni d1=38mm	Dimenzioni d1=38mm
Dimenzioni d2=50mm	Dimenzioni d2=50mm
Dimenzioni L=252mm	Dimenzioni L=252mm
Dimenzioni L1=70mm	Dimenzioni L1= 70mm
Dimenzioni L2=85mm	Dimenzioni L2= 85mm
Dimenzioni M12	Dimenzioni M = Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni N=24mm	Dimenzioni N= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni P=M24x2	Dimenzioni P= Nuk ka dhënë dimension

Xhunta Hidrokinamike tip Eg 750:

Dimenzionet e kerkuara nga AK sipas Aneksit 1 Spec.tek. të detyrueshem tab.1.1	Dimenzionet e ofertuara ne vizatimet e prodhuesit nr.YOX-750 -00 të dates 28.01.2026
Dimenzioni A=170mm	Dimenzioni A= 170mm
Dimenzioni B=495mm	Dimenzioni B= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni C=4mm	Dimenzioni C= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni D=842mm	Dimenzioni D=842mm
Dimenzioni d1=85mm	Dimenzioni d1=85mm
Dimenzioni d2=110mm	Dimenzioni d2=110mm
Dimenzioni L=575mm	Dimenzioni L=575mm
Dimenzioni L1=160mm	Dimenzioni L1= 160mm
Dimenzioni L2=215mm	Dimenzioni L2= 215mm
Dimenzioni M 20	Dimenzioni M = Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni N=51mm	Dimenzioni N= Nuk ka dhënë dimension
Dimenzioni P=M 33x2	Dimenzioni P= Nuk ka dhënë dimension

OE ne ofertë nuk ka dorezuar Katalog te prodhuesit ashtu siq eshte kerkuar ne dosjen e tenderit neni 9.1 & 9.2 Deshmia e kerkuar dokumentare pika 2. Dokumentacioni i prodhuesit si: **katalogë apo pjese te katalogut** dhe vizatim te vertetuar nga prodhuesi, me pershkrime teknike detale per artikuj qe ofertoni , mirepo OE ka dorezuar vetem 2 vizatimet e prodhuesit te cekura me lart.

(Bashkanghitur deshmin nr.7 dhe nr.8)

Ne pergjigjen e AK ne Kerkesen per Rishqyrtim te dt.08.04.2026 per refuzim si te pa bazuar ceket :

Përgjigje:

Pas shqyrtimit të saj, dëshirojmë t'ju informojmë se vlerësimi i ofertave është kryer në përputhje të plotë me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentacionin e tenderit.

Vendimi për shpalljen fitues të tenderit është marrë bazuar në kriteret objektive të parashikuara në dosjen e tenderit, duke respektuar të gjitha procedurat e kërkuara.

III. Përfundim

Në bazë të analizës së mësipërme dhe të dispozitave të LPP-së, komisioni e REFUZON kërkesën tuaj për rishqyrtim si të pabazuar. Vendimi për eliminimit mbetet në fuqi.

Siq shihet nga Përgjigja – Vendimi i AK me nr.protokoli 2570 dt.08.04.2026 në Kërkesën për rishqyrtim nga ana e komisionit vlerësues nuk është hedhur posht si te pa bazuara asnjë deshmi - argument të prezentuara nga OE ankues në lidhje me dimenzionet dhe tolerancat e kërkuara sipas dosjes së tenderit dhe Aneksi 1 Specifikimet teknike të detyrueshme , ku shihet qartë se OE i shperblyer me kontratë ka ofertuar më dimenzione dhe me toleranca te ndryshme nga ato të kërkuara sipas dosjes së tenderit , dhe ka ofertuar me variante , ku sipas dosjes së tenderit **neni 4.1 variantet nuk autorizohen.**

Komisioni vleresimit nuk ka hedhur poshtë asnjë deshmi – argument të prezentuara nga OE ankues edhe per Operatoret Ekonomik tjere konkures ne kete aktivitet te prokurimit qe sipas komisionit vlereues kane qene oferta te pergjegjshme , të gjithë Ofertuesit tjere te cekur me larte ne Ankesë kane ofertuar me dimenzione te ndryshme nga ato të kërkuara sipas dosjes së tenderit , dhe kanë ofertuar me variante , ku sipas dosjes së tenderit **neni 4.1 variantet nuk autorizohen.**

OE Univers – M sh.p.k sipas komisionit vleresues , Oferta e jonë dorezuar me dt. 16.02.2026 i ka plotesuar të gjitha kriteret e percaktuara ne dokumentacionin e tenderit , mirepo oferta e jone nuk ka qene e sukseseshme sepse nuk kemi pasur çmimin me te ulet ne mesin e tendereve qe plotesonin kerkesat e dhena ne njoftimin e kontrates dhe ne dosjen e tenderit.

Ne pajtim me argumentet ligjore dhe faktike te dëshmuara me prova materiale nepermjet Kesaj Ankese(ju lutem, shih te bashkengjitur si pjese e perbashkete e kesaj Kerkese per rishqyrtim) te gjitha faktet gjegjesisht provat e prezentuara qe deshmojne qarte shkeljet ligjore te Autoritetit Kontraktues.

Per cdo shoshtje/verifikim, vlerësim te argumenteve tona ligjore te prezentuara nepermjet fakteve te bashkengjitura, perfaqesuesit e Kompanise sone,jane te gatshem te ofrojne sqarime ligjore dhe teknike para Autoritetit Kontraktues ne fazen e shqyrtimit te Kerkeses per Rishqyrtim per te i mundesuar Autoritetit Kontraktues te konstatojone menyre te drejte, paaneshem, objektive dhe profesionale gjendjen faktike para marrjes se vendimit meritor.

PROPOZIM

Duke marre parasysh argumentet, faktet, provat e potencuara dhe arsyetimet e ofruara me arsyetim ligjor dhe pretendimet per shkeljet e dipozitave ligjore te specifikuara ne piken 7 te kesaj Ankese firma “Univers – M “sh.p.k i i propozon Panelit Shqyrtues në OSHP:

- te aprovoje Ankesen si te bazuar te OE “Univers – M” sh.p.k. dhe
- Lënden e kontestuar te ktheje ne RI – VLERËSIM të ofertave
- duke propozuar per dhenie te kontrates oferten e pergjegjshme me çmimin me te ulet e cila ploteson kerkesat, kriteret e dosjes se tenderit sipas rregullave të LPP-së

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet materiale janë të konsiderueshme në fushen financiare rreth pregaditjes se dosjes tenderuese , garancioni i ofertes , vazhdimin e garancionit te ofertes , fitime te munguara, mos mundesi te kompenzimeve te ketyre shpenzimeve pergaditore, koston së pergaditjes së ankesave, stresit, shqetësimeve të shkatuar, kontratës se humbur sipas rregullave ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- 01.Datë :23.01.2026 "Njoftimit për Kontratë"*
- 02.Datë :16.02.2026 Procesverbali i hapjes*
- 03.Datë :23.02.2026 Raporti i vleresimit te tenderit*
- 04.Datë:25.03.2026 Leter standarde per tenderuesin e pa suksesshem*
- 05.Datë :25.03.2025 Njoftimi mbi vendimin e AK – Dhenjen e kontrates publike*
- 06.Datë:25.03.2026 Kerkese per qasje ne dokumente*
- 07.Datë: 30.03.2026 Kerkesa per rishqyrtim ne AK*
- 08.Datë :08.04.2026 Pergjigjja – Vendimi nga AK ne Kerkesen per rishqyrtim*
- 09.Dëshmit – Argumentet nga nr.1 - 8*
- 10.Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me neni118 te LPP*

Verejtje:Te gjitha pretendimet tona tona mbeshteten ne fakte bashkangjitur ankeses , materialin e të gjithë tenderueseve e gjeni ne proceduren e prokurimit per kete aktivitet te prokurimit ne Autoritetin Kontraktues – Korporaten Energjetike te Kosoves sh.a.