

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI

Nr/Br. 45/17
 Datë/Datum. 14.02.2017

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT PRISHTINË - PRISTINA

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEKO-16-005-111**

Sa i përket tenderit për **FURNIZIM ME APARATE KUNDER ZJARRIT, INSTALIMI DHE SHQYRTIM I SISTEMEVE AKTUALE PER SHUARJEN E ZJARRIT**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

KONZORCIUMI: PASTOR KOSOVA SHPK & PROFESSIONAL ALARM
 (Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

28 NENTORI, LL-2, Lok. 3/1 & Rr. Enver Maloku 108,
 (Adresa)

Prishtine
 (Vendi)

10000
 (Kodi postar)

044 148 645
 (Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Latif Imeri
 (Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

info@pastor-kosova.com
 (Adresa elektronike)



14.02.2017
 (Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtoj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë"apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për Kontrate: KRPP	
Data e publikimit:	12.08.2016 (KRPP)
Sqarimi i dosjes së tenderit	05.09.2016
Afati i dorëzimit të tenderit	26.09.2016, ora 12:00
Hapja e tenderëve:	26.09.2016, ora 12:30
Kriteri për dhënien e Kontratës:	Tenderi i përgjegjshëm me çmimin me të ulët
Njoftim për tenderuesin e pasuksesshem	05.01.2017
Njoftim për dhënie të kontratës	04.01.2017
Kërkesa për Rishqyrtim	10.01.2017
Vendim i AK në Kërkesën për Rishqyrtim	09.02.2017

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☒

Jo

☐

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraparak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1
Neni 6
Neni 7
Neni 9
Neni 28
Neni 51
Neni 53
Neni 59
Neni 60
Neni 72

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejtarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

I. OE Albkos- Eurotrade, i propozuar per dhenie te kontrates, nuk eshte i pergjegjshem sepse nuk ploteson kushtet e FDT

Konstatimi I.1:

PJESA - III. Prejardhja e mallrave te ofruar,:

Pozicioni 3. Aparat për mbrojtje kundër zjarrit, 6kg pluhur ABC 40%, garancion 10 vjet - ne kolonen: Prodhuesi - ka prezentu se prodhues eshte Mobiak, ndersa ne kolonen: Vendi i prodhimit ka plotesuar Greqi

Sqarimi I.1:

Pozicionin 3. Aparat për mbrojtje kundër zjarrit, 6kg pluhur ABC 40%, garancion 10 vjet Prodhues i ketij lloji te paisjes eshte **Britannia Fire Ltd**, vendi **Angli**, ndersa OE i propozuar per dhenie te kontrates ka paraqit si produkt te Mobiak-ut. Mobiak nuk prodhon kete lloj te paisjes speciale me 10 vite garancion.

Prova: Certifikatae BSI Kitemark per Mobiak (shih linkun):

https://pyrellas.gr/images/docs/pyrosvestires/MBK13-020AF-BSI_cert-kitemark.pdf
e produkteve per disa aparate zjarrfikese

P.S. Ne BSI Kitemark certifikaten qe OE te propozuar per dhenie te kontrates ka paraqit ne oferte, ne faqene 2, 4 tipet e aparateve zjarrfikese (MBK15-BRIT-P50F6, MBK15-BRIT-P50P6, ...)- jane te prodhuesit Britannia Fire Ltd

Konstatimi I.2:

Ne FDT, deshmia e kerkuar dokumentare, Nr. i nenit 9.2, eshte kerkuar:

1. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nëse autorizimi është nga dileri atëherë si dëshmi te sillet kontratë ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), për shitjen e produkteve qe ofroni.

Sqarimi I.2:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru Autorizim nga prodhuesi **Britannia Fire Ltd**, vendi **Angli**

Konstatimi I.3:

Ne FDT, deshmia e kerkuar dokumentare, Nr. i nenit 9.2, eshte kerkuar:

Kopja e certifikatës ISO 9001:2008 te prodhuesit për produktet e ofruara nga prodhuesi

Sqarimi I.3:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru Certifikatën ISO 9001:2008 te prodhuesit **Britannia Fire Ltd**, vendi **Angli**

Prova: ISO 9001:2008 Certifikata e prodhuesit qe i mungon OE te propozuar per dhenie te kontrates

Konstatimi I.4:

Ne FDT, deshmia e kerkuar dokumentare, Nr. i nenit 9.2, eshte kerkuar:

Katalogë, prospekte ose përshkrime për te gjithë artikujt qe ofertoni ne ketë tender te shoqëruara me përshkrim teknik detal. Ne katalogë te nënvizohen artikujt te cilët keni ofertuar;

Sqarimi I.4:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru katalog te prodhuesit **Britannia Fire Ltd**, vendi **Angli**, por e ka ofruar si produkt te Mobiak (nuk e prodhon Mobiak)

Konstatimi I.5:

Ne FDT_Aneksi 1. Specifikimet teknike te detyrueshme – Pozicioni 3, kerkohet: Deklarata e prodhuesit lidhur me garancionin

Sqarimi I.5:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru Deklarate garancioni nga prodhuesi **Britannia Fire Ltd**, vendi Angli

Konstatimi I.6:

Ne FDT_Aneksi 1. Specifikimet teknike te detyrueshme – Pozicioni 3, kerkohet: Certifikata e kualitetit valide nga institucione te pavarura te akredituara - obligative

Sqarimi I.6:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru Certifikata e kualitetit valide nga institucione te pavarura te akredituara, te prodhuesit **Britannia Fire Ltd**, vendi Angli

1

Prova: Certifikata e kualitetit e prodhuesit qe i mungon OE te propozuar per dhenie te kontrates

Konstatimi I.7:

Ne FDT_Aneksi 1: Specifikimet teknike te detyrueshme
Pozicioni 13. MBROJTJA NGA ZJARRI NË KONVEJERË TË RI
Specifikimet teknike te kerkuara, eshte kerkuar:

...

Për mbrojtjen e tyre, duhet të instalohet, një sistem i shuarjes së zjarrit për mbrojtjen e kabinës, një sistem i shuarjes së zjarrit për mbrojtjen e kontejnerit të parë (1) në të cilin ndodhet SKTTH dhe një sistem i shuarjes së zjarrit për mbrojtjen e kontejnerit të dytë (2) në të cilin po ashtu ndodhet SKTTH.

Një (1) Panel i kontrollit duhet të përdoret për të tre vendet, secili vend paraqet zonë të veçantë dhe të pavarur nga njëra tjetra.

Një (1) zonë e panelit të kontrollit duhet të lidhet me sistemin e shuarjes së zjarrit në kabinë, një (1) zonë duhet të lidhen me sistemin e shuarjes së zjarrit në kontejnerin e parë SKTTH dhe një (1) zonë tjetër duhet të lidhet me kontejnerin e dytë SKTTH.

Paneli i kontrollit duhet të ketë:

- ♣ indikatorin aktivizimit për secilën zonë,
- ♣ indikatorin e sinjalizimit të gabimeve për secilën zonë
- ♣ indikatorin e sinjalizimit të baterisë së harxhuar
- ♣ indikatorin e furnizimit me energji elektrike 220V
- ♣ nga një rele për secilën zonë

Paneli i kontrollit duhet të ketë të instaluar opsionin aktivizimit të ngadalësuar (aktivizimin e vonuar) për 30 - 45 sekonda dhe duhet të jetë i prodhuar sipas standardit EN54-2 dhe EN54-4 (Certifikata e kualitetit ose deklarata e konformitetit – obligative). Autonomia e operimit të panelit të kontrollit duhet të jetë e garantuar min. 36 orë. Paneli i kontrollit duhet të jetë i instaluar në dhomën e kontrollit. Pranë panelit të kontrollit duhet të instalohet një STOP-buton i cili mundëson pengimin e aktivizimit të sistemit.

Paneli i kontrollit duhet të mundësojë aktivizimin e sistemit vetëm në zonën ku ka rënë zjarri, ndërsa sirena aktivizohet njëkohësisht në të tri vendet. ...

Sqarimi I.7:

Ne PJESA - III. Prejardhja e mallrave te ofruar,:

Pozicioni 13. MBROJTJA NGA ZJARRI NË KONVEJERË TË RI

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij nuk ka ofru Panelin e kontrollit me specifika teknike ashtu si eshte kerku ne DT.

OE ka ofruar Panelin e kontrollit tip **BS-636** te prodhuesit **Olympia electronics** (faqe 203 – 211), qe nuk i ploteson specifikimet teknike si ne DT.

Ky eshte nje panel i kontrollit konvencional per paralajmrimin e zjarrit ne te cilin mund me lidhen vetem:

- detektor dhe
- alarm - sirena

Mirepo nuk e ka asnje dalje per lidhjen e sistemit dhe bombolave per shuarje te zjarrit, ashtu si eshte kerkuar ne dosjen e tenderit.

Paneli i kontrollit eshte memoria e krejt sistemit per shuarjen e zjarrit, qe e bene dallimin (15 – 20) % te oferten totale.

Me panelin e kontrollit BS-636, te ofruar nga OE i propozuar per dhenie te kontrates, sistemi i shuarjes nuk eshte funksional, sepse nuk mund te lidhet i tere sistemi (nuk e ka mundesine teknike) per shuarje, e sigurisht qe jo edhe mundesine e aktivizimit vetem ne nje zone ku ka rene zjarri, ashtu si eshte kerku ne DT.

Konstatimi I.8:

OE i propozuar per dhenie te kontrates, nuk ka ofru si eshte kerku

Ne FDT Aneksi 1: Specifikimet teknike te detyrueshme

Pozicioni 14. MBROJTJA NGA ZJARRI NË KONVEJERË TË RI

Specifikimet teknike te kerkuara

...

Për mbrojtjen e tyre, duhet të instalohet, një sistem i shuarjes së zjarrit për mbrojtjen e kabinës, një sistem i shuarjes së zjarrit për mbrojtjen e kontejnerit të parë (1) në të cilin ndodhet SKTTH dhe një sistem i shuarjen e zjarrit për mbrojtjen e kontejnerit të dytë (2) në të cilin po ashtu ndodhet SKTTH.

Një (1) Panel i kontrollit duhet të përdoret për të tre vendet, secili vend paraqet zonë të vecantë dhe të pavarur nga njëra tjetra.

Një (1) zonë e panelit të kontrollit duhet të lidhet me sistemin e shuarjes se zjarrit në kabinë, një (1) zonë duhet të lidhen me sistemin e shuarjes se zjarrit në kontejnerin e parë SKTTH dhe një (1) zonë tjetër duhet të lidhet me kontejnerin e dytë SKTTH.

Paneli i kontrollit duhet të ketë:

- ♣ indikatorin aktivizimit për secilën zonë,
- ♣ indikatorin e sinjalizimit të gabimeve për secilën zone
- ♣ indikatorin e sinjalizimit të baterisë së harxhuar
- ♣ indikatorin e furnizimit me energji elektrike 220V
- ♣ nga një rele për secilën zonë

Paneli i kontrollit duhet të ketë të instaluar opsionin aktivizimit të ngadalësuar (aktivizimin e vonuar) për 30 - 45 sekonda dhe duhet te jetë i prodhuar sipas standardit EN54-2 dhe EN54-4 (Certifikata e kualitetit ose deklarata e konformitetit – obligative). Autonomia e operimit te panelit të kontrollit duhet të jetë e garantuar min. 36 orë. Paneli i kontrollit duhet të jetë i instaluar në dhomën e kontrollit. Pranë panelit të kontrollit duhet të instalohet një STOP-buton i cili mundëson pengimin e aktivizimit të sistemit.

Paneli i kontrollit duhet të mundësoj aktivizimin e sistemit vetëm në zonën ku ka rënë zjarri, ndërsa sirena aktivizohet njëkohësisht në të tri vendet. ...

Sqarimi I.8:

Ne PJESA - III. Prejardhja e mallrave te ofruar,;

Pozicioni 14. MBROJTJA NGA ZJARRI NË KONVEJERË TË RI

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, ka ofruar Panelin e kontrollit tip **BS-636** te prodhuesit **Olympia electronics** (faqe 203 – 211)

Paneli i kontrollit te ofruar BS-636 - nuk ploteson kushtet e kerkuara ne FDT.

Ky eshte nje panel i kontrollit konvencional per paralajmrimin e zjarrit ne te cilin mund me lidhen vetem:

- **detektor dhe**
- **alarm - sirene**

Mirepo nuk e ka asnje dalje per lidhjen e bombolave per shuarje te zjarrit, ashtu si eshte kerkuar ne dosjen e tenderit.

Paneli i kontrollit eshte memoria e krejt sistemit per shuarjen e zjarrit kurse ne baze te pershkrimit teknik ne Dosje te tenderit, qellimi eshte i qarte: Mbrojtja e paisjeve me rendesi te veqante nga zjarri te Konevjereve te ri.

Me panelin e kontrollit BS-636, te ofruar nga OE i propozuar per dhenie te kontrates, sistemi i shuarjes nuk eshte funksional, sepse nuk mund te lidhet i tere sistemi (nuk e ka mundesine teknike) per shuarje te zjarrit e sigurisht qe jo edhe mundesine e aktivizimit vetem ne nje zone ku ka rene zjarri, ashtu si eshte kerku ne DT.

***Prova per krahasim:** Paneli i kontrollit duhet te jete adresabile, me specifikime teknike, mundesi te lidhjes 1 deri 4 zona te zjarrit (1 to 4 extinguishant area), ne rastin tone jane 3 zona te zjarrit qe duhet te kyqen ne Panelin e kontrolles - katalogu faqe nr. 251-252_oferta e Konzorciumit: Pastor Kosova & Professional Alarm*

Konstatimi I.9.

OE i propozuar per dhenie te kontrates, ne pershkrimin e produkteve te ofruara, per pozicionet nga 13 deri 15 dhe 16.7 deri 16.26, ka deklaruar (plotesu) se ka ofr produkte te prodhuesit Mobiak S.A. dhe Olympia Electronics.

Sqarimi I.9

Mobiak S.A. ISO 9001:2008 Certifikata

Veprimtaria:

Recharging of medical oxygen and industrial gases, **manufacture and inspection of fire extinguishers**, testing of cylinders. Distribution and sales of medical and industrial gases and liquids, fire extinguishers and fire fighting equipment.

Mobiak prodhon vetem Aparate zjarrfikese (disa tipe!)

Mobiak S.I nuk prodhon sisteme per shuarjen e zjarrit, te tilla si jane kerkuar ne pozicionet 13 deri 15 dhe 16.6 deri 16.27 te FDT, siq jane:

- Paisjet e ndryshme per keto sisteme te shuarjes se zjarrit (pershkrimi si ne spec. teknik te DT)
- Sistemet per shuarje me përbërje nitrogjen 52% , argon 40% dhe dyoksid karboni 8% (IG 541),
- Sistemet per shuarje me dyoksid karbonin CO2,
- Gazin inert (IG 541),
- Gazin CO2,
- Pjese te sistemeve per shuarjen e zjarrit, etj.

Pjese nga specifikimi teknik ne DT, pozicioni 13 deri 15 dhe 16.6 deri 16.27:

Mbrojtja nga zjarri në konvejerë të ri, te vjeter dhe Makinave kombinuere ne TCA (poz. 13, 14, 15) - Kabina duhet të mbrohet nga një sistem për shuarjen e zjarrit për aplikim lokal, me gaz inert me përbërje nitrogjen 52% , argon 40% dhe dyoksid karboni 8% (IG 541)...

KONTEJNERËT NË TË CILËT NDODHET I INSTALUAR SISTEMI I KOMANDIMIT PËR TRANSPORTIMIN E THËNGJILLIT (poz. 13, 14, 15) - Secili kontejner duhet të mbrohet nga një sistem për shuarjen e zjarrit për aplikim lokal me dyoksid karboni (CO2) ...

Prova: ISO 9001:2008 Certifikata e Mobiak, pjese e ofertes se Albkos-Eurotrade

Prova per krahasim: ISO 9001:2008 Certifikatat e prodhuesit SIEX me pershkrim te veprimtarise ne oferten e Konzorciumit: Pastor Kosova & Professional Alarm, nga faqe 154 - 182

OE i propozuar per dhenie te kontrates, per disa nga paisjet ne pozicionet 13 deri 15 ka ofru produkte te prodhueseve kinez:

- 1. Beijing Tianhai Industry Co.Ltd dhe**
- 2. Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co.**

Por nuk ka ofru

1. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nëse autorizimi është nga dileri atëherë si dëshmi të sillet kontratë ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), për shitjen e produkteve që ofroni.
 2. Kopja e certifikatës ISO 9001:2008 të prodhuesit për produktet e ofruara
- Te prodhueseve kinez Beijing Tianhai Industry Co.Ltd dhe Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co.
- Ashtu si është kërkuar në dëshmi të kërkuar dokumentare, pika 9.2 të DT.

Per pozicionet 16.6 deri 16.27 OE i propozuar per kontrat ka prezentu si produkte te Mobiak, derisa bazuar ne ISO certifikaten dhe certifikatat tjera, Mobiak nuk prodhon pjese per sisteme te tilla shuarese te zjarrit, ashtu si eshte kerku ne specifikimin teknik te DT.

Prova: Certifikatat Faqe nga 191 deri 202 – pjese e ofertes se OE te propozuar per dhenie te kontrates, Konzorciumi: Albkos&Eurotrade

II. Konzorciumi: Pastor Kosova & Professional Alarm eshte i pergjegjshem meqe ploteson kushtet e FDT.

Konstatim II.1

Ne nuk kemi bere asnje ndryshim (nuk eshte heqe asnje pjese e tekstit) ne Pjesen III. Prejardhja e mallrave, respektivisht te Pershkrimit i produkteve dhe specifikimet teknike te kerkuara

Qeshtja eshte e natyres teknike, qe pjese teksti per Pozicionin 13, 14, 15 jane perserit. Ne mendojme se, me zbatimin e LPP_Nenin 72 – Dokumentacioni dhe informacioni shtese, kjo do te qartesohet.

Sqarim II.1

Ne kolonen: Pershkrimi i produkteve dhe specifikimet teknike te kerkuara – ne oferte, Duke fillu nga faqja 6 deri ne faqen 61 nuk mungon asgje nga teksti si ka qene ne FDT

Perjashtim, jane perserit disa pjese te tekstit ne pozicionet 13, 14 dhe 15 me **rastin e fotokopjes se materialit te ofertes,**

Kjo mendojme nuk duhet te jete kriter per eliminim, meqenese eshte e natyres teknike, e qe me zbatimin e LPP_Nenin 72– Dokumentacioni dhe informacioni shtese

Kjo mund te qartesohet.

Kjo mund te vertetohet edhe me pjesen e tekstit ne kolonen: Pershkrimi i produktit te ofruar me karakteristika teknike – ne oferte

Duke fillu nga faqja 6 deri ne faqen 61 (duke perfshi edhe pozicionet 13, 14 dhe 15) eshte pershkrimi teknik i detajizuar per produktet e ofruara ne perputhje te plote me ate qe eshte kerkuar

ne FDT,

Poashtu edhe ne katalogje nga faqe 199 deri 374, Certifikatat, etj. ne detaje jane dhene specifikimet teknike ne perputhje me kushtet e DT

Perfundim:

Bazuar ne te gjeturat, mjaftueshem te faktuara, OE i propozuar per dhenie te kontrates Albkos-Eurotrade te shpallet i papergjegjshem.

Lenda te kthehet ne Rivleresim dhe te vendoset si ne dispozitiv.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Demet materiale per pregatitjen e ofertes

Demet materiale, nga humbja eventuale e interesit, etj.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mospara-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës se tarifës se ankimit ne përputhje me nenin 118 te LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP,Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.