



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e pranimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Flori Rexhepi	01.05.2025	08.05.2025	2025/0315

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 30.04.2025, OE “" VOLTECHZ " SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2025/0315, kundër njoftimit për dhënie të kontratës, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizimi dhe Montimi i Trafostacionit ne SP. Hani Elezit - Ritender” me nr. të prokurimit: "214-25-209-1-2-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedure te hapur, lloji i kontrates: furnizim,, vlera e parashikuar e kontrates: 48,338.00 €.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

--

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “**VOLTECHZ " SH.P.K.**”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Furnizimi dhe Montimi i Trafostacionit në SP. Hani Elezit - Ritender**” me numër të prokurimit: “**214-25-209-1-2-1**”, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **POLICIA E KOSOVËS**

Dispozitat e shkelura te LPP-se te prokurimit publik sipas VOLTECHZ SHPK jane si ne

vijim:

-Neni 1 - Qellimi i aktivitetit te prokurimi

-Neni 7 - Barazia ne trajtim / jo diskriminimi

-Neni 52 - Njoftimi i kriterëve per dhenien e kontrates

-Neni 67 - Provat shkresore

-Neni 45 - Procedura e hapur

-Neni 40 - Ekzaminimi , vleresimi dhe krahasimi i tendereve

-Neni 25 - Kriteret e perzgjedhjes

-Neni 47 - Procedurat e kufizuar

-Neni 27 - Kriteret e dhenies

-Neni 51 - njoftimi i kriterëve te perzgjedhjes

-Neni 60 - Kriteret per dhenie te kontrates

KRITERET PËR VLERËSIM

		<p>Kërkesa 3. Vërtetimin nga Gjykata Themelore- Departamenti për Çështje Ekonomike- Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush “Kërkesat e përshtatshmërisë” së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës</p>	<p><u>Dëshmia 3. Vërtetim nga Gjykata Themelore- Departamenti për Çështje Ekonomike</u></p>
		<p>Kërkesa 4. Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një veprë penale ose civile duke përfshirë praktikën e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme</p>	<p><u>Dëshmia 4. Vërtetimin nga Gjykata Themelore</u></p>
<p>Dokumentet (nën b, c dhe d) duhet të dorëzohen nga ofertuesi fitues, përpara publikimit të dhënies së kontratës. Dështimi për të paraqitur një nga këto dokumente brenda afatit kohor, që do të thotë se ofertuesi do të refuzohet, do të humbasë garancinë e sigurtisë së ofertës dhe Autoriteti Kontraktues do të vazhdojë tenderuesin e listuar në vendin e dytë</p>			

Kërkesat e përshatshmërisë profesionale	7.1 & 7.2	<p>Përshatshmëria profesionale</p> <p>Kërkesa 1. Regjistrimin si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe ose të korporatës në shtetin e themelimit të operatorit ekonomik- Çertifikata Regjistrimit të Biznesit (nëse OE i jashtëm shpallet fitues duhet te regjistroj përfaqësinë ne Kosovë para nënshkrimit te kontratës)</p>	<p><i>Dëshmia e bërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1. Kopja e certifikatës të numrit unik.</p>
		<p>Kërkesa 2. Çertifikata e TVSH-se (për Operatoret Ekonomik vendor).</p>	<p>Dëshmia 2. Çertifikatën e TVSH-së (kopje) (për Operatoret Ekonomik vendor).</p>
Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare	8.1 & 8.2	<p>Kapaciteti ekonomik dhe financiar</p> <p>Kërkesa 1. Operatori Ekonomik duhet te dëshmoj te hyrat e përgjithshme se bashku për tri vitet e fundit (nga data e publikimit te njoftimit për kontrate) duhet te jene minimum se bashku për tre vitet, por jo më pak se 50,000.00 €.</p>	<p><i>Dëshmia e bërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1. OE duhet të dëshmojë me deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës për tri vitet e fundit.</p>
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale	9.1 & 9.2	<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p> <p>Kërkesa 1- Lista e stafit profesional të operatorit ekonomik me përshkrim si në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Një (1) Menaxher i projektit i cili duhet të jetë Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikës drejtimi Energjetikës ose master i Inxhinierisë Elektrike – sistemet elektroenergjetike min. 5 vjet përvojë pune pas diplomimit. - Një (1) Inxhinier I elektroteknikës drejtimi Energjetikës ose Bachelor i Inxhinierisë Elektrike drejtimi sistemet elektroenergjetike min. 3 vjet përvojë punë pas diplomimit. - Një (1) Inxhinier (min Bachelor) i Komunikacionit rrugorë - min. 3 vjet përvojë punë pas diplomimit. 	<p><i>Dëshmia e bërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1- Lista e stafit profesional duhet të jetë e nënshkruar dhe e ylosur nga OE dhe dëshmitë për secilin inxhinier si në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Për Menaxherin (inxhinierin) Diploma përkatëse; CV; kontrata e punës valide ose marrëveshja e punës për këtë projekt me punëdhënësin; Referencë nga punëdhënësit që dëshmon përvojën e kërkuar – (Kopje). - Për inxhinierin i Inxhinierisë elektrike (min Bachelor) Diploma përkatëse; CV; kontrata e punës valide ose marrëveshja e punës për këtë projekt me punëdhënësin; Referencë nga punëdhënësit që dëshmon përvojën e kërkuar – (Kopje). - Për inxhinierin e Komunikacionit (min Bachelor)

		<p>- Pesë (5) teknik të elektroteknikës së paku dy (2) persona instalues të diplomuar ose certifikuar.</p>	<p>Diploma përkatëse; CV; kontrata e punës valide ose marrëveshja e punës për këtë projekt me punëdhënësin; Referencë nga punëdhënësit që dëshmon përvojën e kërkuar – (Kopje).</p> <p>- Për punëtorët teknikë = kontrata valide për secilin punëtor me punëdhënësin apo marrëveshje për projektin në fjalë. Diplomë apo certifikatë.</p>
		<p>Kërkesa 2 - Operatori ekonomik duhet të ofrojë si dëshmi se posedon këto pajisje:</p> <p>- Një (1) Kamion me Kran min.3.5 ton – për nevoja të bartjes dhe ngritjen e transformatorit.</p> <p>- Një (1) Kamion me korpë lëvizëse me lartësi mbi 12.5 m.</p> <p>- Një (1) Eshkavator min. 5 ton,</p> <p>- Një (1) Skip (lugë ngarkuese dhe krahun për hapien e kanalit).</p> <p>- Një (1) Makinë për prerje asfalti.</p> <p>- Një (1) Rimorkio për sinjalizim dhe orientim të komunikacionit.</p> <p>- Një (1) plan të hartuar se si organizohet komunikacioni rrugor.</p>	<p>Dëshmia 2- Listën e pajisjeve e nënshkruar dhe vulosur nga OE. Në rast se pajisjet janë në pronësi të OE duhet dëshmuar pronësinë e këtyre pajisjeve. Të gjitha makinerit të cilat i nënshtrohen LIGJI Nr. 05 L-132 ligji për automietë, duhet të jenë të regjistruara dhe me afat të regjistrimit.</p> <p>Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët.</p>
		<p>Kërkesa 3 - Operatori ekonomik duhet të ketë së paku këto ISO Standarde (lëmia e energjisë)</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001</p>	<p>Dëshmia 3 – OE duhet t'i dëshmojë paku këto ISO Standarde (lëmia e energjisë)</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001</p>
		<p>Autoriteti kontraktues në rast të dyshimit të cilido informacioni të dorëzuar nga operatori ekonomik, do të kryejë një kontroll efektiv (verifikim të dokumenteve) të informatave dhe dokumentacionit të tenderit.</p>	

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE " " VOLTECHZ " SH.P.K.", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi dhe Montimi i Trafostacionit në SP. Hani Elezit - Ritender" me numër të prokurimit: "214-25-209-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

**STACIONI POLICOR - HANI I ELEZIT
FURNIZIM DHE MONTIM I TRAFOSTACIONIT 100kVA**

Nr.	Përshkrimi i punëve	Mëësia	Sasia
	Porositja dhe montimi i trafostacionit me këto pajisje:		
	A		
1	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i shtepizës metalike apo nga materiali ndërtimorë për transformator energjetik 100kVA me mundësi të vendosjes 1+1+1 fusha 20kV dhe një rezervë për nevojë në bazë të PEE.	copë	1
2	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i transformatorit me fuqi 100 kVA 10 (20)/0.4 kV sipas standarteve IEC me ateste përkatëse të prodhuesit sipas PEE të lëshuar nga KEDS-i	copë	1
3	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i fushave 20kV 1+1+1, fushë hyrës. Fushat 20kV duhet të jenë sipas PEE dhe të pranishme për kads.	set	1
4	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i fushave 20kV 1+1+1, fushë dalje. Fushat 20kV duhet të jenë sipas PEE dhe të pranishme për kads.	set	1
5	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i fushave 20kV 1+1+1 fushë transformatorike me siguresa. Fushat 20kV duhet të jenë sipas PEE dhe të pranishme për kads.	set	1
6	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i orman të tensionit të ulët me pajisje sipas kërkesave në përqimin elektroenergetik me ateste përkatëse dhe certifikata ISO me ndërprerë 400A me mbrojtë adekuat dhe të gjitha elementet tjera të nevojshme për kompletimin e ormanit	set	1
7	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i materialit për punimin e bazamenti nga betoni për shtepizën metalike të transformatorit blindë. Bazamenti duhet të jetë nga materiali i Betoni me trashësi të murit 25mm, duhet të planifikohet në thellësi prej 50 cm dhe mbi tokë duhet të jetë 40 cm. gjithësej duhet të jetë në thellësi prej 90 cm me trashësi prej 25mm, duhet të vendoset rriete metalike në komplet bazamentin dhe betoni i klases C30. Bazament punet për arsye të vendosjes së Blindës metalike.	komplet	1
8	Porositja, transporti, furnizimi dhe montimi i materialit për punimin e tokëzimit mbrojtës dhe punës. Tokëzimi mbrojtës bëhet me shirit të galvanizuar. 25x4mm sonda të tokëzimit 2m, kryqezore trashësore të galvanizuar. Tokëzimi punues bëhet përmes sondave dhe projekti të aprovuar nga KEDS dhe shtrirjen e p/f 1x70mm2 Cu 750V	set	1

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE "VOLTECHZ" SH.P.K.", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi dhe Montimi i Trafostacionit në SP. Hani Elezit - Ritender" me numër të prokurimit: "214-25-209-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

9	Porosia, transporti, furnizimi dhe montimi i kablilit për tension të ulët nga transformatori energjetik deri në ormanin e tensionit të ulët. Kablilit duhet të jenë nga bakri dhe përquesi p/f Perquesi nga materiali Bakrit duhet me izolimi te gomes seksioni 2x185mm2. Per secilen faze duhet te vendoset nga dy fije te bakerit sipas dimensionit te paraqitur. Gjatësi per një fije është 5m. Duke llogaritur per faze 2 fije kemi gjithësej gjatësinë e kablilit prej 40m, kështu planifikohet te vendoset edhe zeroja. Te dhenat e kablilit :Tensioni 450/750 V, EN 50525-2-31 / VDE 0285-525-2-31, copper clase 5, duke punuar -20°C deri +90°C; kur shtrihet 0°C deri +50°C	set	1
10	Porosia, transporti, furnizimi dhe montimi i kablilit te tensionit të lartë nga fusha transformatorike deri në transformator energjetik 3x1x150mm2, ne baz të PEE të lëshuar nga KEDS-i	set	1
11	Porosia, transporti, furnizimi dhe montimi i kokave të bushingave 0.4kV dhe 20kV për transformator energjetik 100kVA	set	1
12	Porosia, transporti, furnizimi dhe montimi i siguresave 20kV me Amperazh adekuate për fuqin e transformatorit energjetik 100kVA	set	1
13	Porosia, transporti, furnizimi dhe montim i kokave të tipit të brendshëm 20kV	set	4
14	Porosia, transporti, furnizimi dhe montimi i siguresave te tensionit të ulët për daliet 0.4kV me amperazh sipas nevojës	copa	9
15	Porosia, transporti, furnizimi dhe montimi i lidhësve (mufit) nga kablo IPO 13 95 ne kablo 20kV XHE 49A 3x1x150 mm2: Planifikohet te behet lidhse kablloviqe me termokurrie duhet te perfshihen edhe lidhset kalues nga Bakri ne Alumin sipas dimensionit 95-150)mm2	set	2
16	Porosia, transporti, furnizimi dhe Instalimi i Kablilit XHE 49A 3x1x150mm2, 20kV; Përquesi alumini i klasës 2 Ekran i pjercellësit Shtresa gjymënpërcuese rreth pjercellësit Izolimi polietileni i ndërlidhur i tipit XI 1 Shtresë gjymënpërcuese e ekranit izolues rreth izolimit Shirit gjymënpërcues i fryrës së ndarësit Mbrotia elektrike e telit të bakrit dhe një shirit bakri Shirit gjymënpërcues i fryrës së ndarësit Shirit alumini me mbështjellës të laminuar me një shtresë kopolimeri fort nën këllëf Këllëf PE i masës EP1, ngjyrë e zezë Gama e temperaturës së funksionimit -20°C deri +90°C; kur shtrihet 0°C deri +50°C	m	1000
17	Porosia, transporti, furnizimi dhe Instalimi i kablilit 0.4kV sipas projekti te aprosuar ne KEDS	komplet	1
18	Material i lmet i nevoishem papuceq bakrit 70m2, perques bakri gomes 70m2 ... gjatesia 10 m dhe materiali tjetër i nevojesh.	komplet	1
19	Punimi i Projektit dhe aprovimi ne KEDS paisia me lej hyrje dhe perfundimi i procedurave komplet deri në lëshim në punë. Pas perufundimit te procedurave kontraktuale OE fitues ka per obligimi te pregaditi projektin ezekutivi se bashku edhe deklarimi i materialieve te nevoishem dhe derzohet per marrjen e lej-hyrjes dhe aprovimit nga KEDS sh.a	paushall	1
20	Matia e tokzimit mbrojtës dhe tokzimit punues. Matia e tokzimit duhet e behet nga kompania e licencuar dhe me paisja per te atestuar sic jane MEGER METREI, apo ndonia paisie tjetër. Pas perfundimit te matieve OE i licencuar nga Departamenti i Menaxhimit te emergjencave duhet te dorzoje atestin e testimave se bashku me kalibrimin e instrumentit dhe certifikaten e kompanis se licencuar.	set	1
21	Paisiet mbrojtëse: dorezat,qizmet, teniu, zjarffiksia, etj	set	1

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “VOLTECHZ ” SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizimi dhe Montimi i Trafostacionit në SP. Hani Elezit - Ritender” me numër të prokurimit: “214-25-209-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

Punët ndërtimore			
B			
1	Prerja e asfaltit për ndërtimin e kanalit kabllor dhe kthimi në gjendjen ekzistuese pas përfundimit të punëve. Prerja e asfaltit duhet të bëhet në gjerësin prej 60 cm dhe në thellësi prej 120cm , bëhet për masë paisiet për prerjen e asfaltit. Pas përfundimit të punëve OE ka për obligim të bëjë preraditje ngjeshjen e vendit dhe të asfaltojë pjesën që është prera.	m'	130
2	Hapja e kanalit kabllorik me dim (0,8x0,8)m x L (604m), dhe bartja e dheut të gërmuar deri në deponi të licensuar. Deponia me afërtë është 15km.	m³	93.6
3	Demolimi i kubzave për hapjen e kanalit kabllorik dhe më pas kthimi në gjendjen ekzistuese, kubzat e demtuara të zëvendësohen me të reja.	m²	70
4	Hapja e gropës për ndërtimin e pusëtës, si dhe ndërtimi i pusëtës energjetike nga betoni i armuar me dimensione të brendshme (2.0x2.0x2.0)m me trashësi të mureve 0.2m dhe kapak metalik në formë katrore. Çmimi të llogaritet në total me të gjithë materialin e nevojshëm për punimin e pusëtës sipas detalit	CODË	4
5	Porosia, furnizimi dhe montimi i gypave të brinjëzuar Ø200mm SN 4 për shtrirje të kabllorëve	m	360
6	Porosia, furnizimi dhe montimi i shiritit identifikues për kablo të tensionit të lartë.	m	120
7	Furnizimi dhe shtrirja e reres se imet për mbulimin e gypave në kanal.	m³	24
8	Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit fr.0-60mm për mbulimin e kanalit si dhe ngjeshja e zhavorit në shtresa	m³	20

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit , komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim:

OE ankues është i përgjegjshëm

OE i rekomanduar për kontratë është i përgjegjshëm.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - " VOLTECHZ " SH.P.K.

Eksperti shqyrtues, sqaron se OE ankues i pakënaqur me vendimin e AK-se, ka parashtruar ankese ne OSHP me pretendimin se autoriteti kontraktues nuk i ka respektuar kryesisht dispozitat e nenit 59 te LPP-se.

Pas përfundimit te vlerësimit te ofertave Autoriteti Kontraktues- Policia e Kosovës, me datën 15.04.2025 e njofton OE ankues me letrën standarde te tenderuesit te pasuksesshëm.

Pretendimi nr. 1.

OE ankues pretendon se gjate qasjes ne dokumente zyrtare, AK nuk ka respektuar nenin 25 të LPP, konkretish pretendon se OE i rekomanduar për kontrata nuk e plotëson kërkesën nr. 2 sa i përket pajisjeve:

Një (1) Skip (lugë ngarkuese dhe krahun për hapjen e kanalit).

Një (1) Makinë për prerje asfalti,

Një (1) Rimorkio për sinjalizim dhe orientim të komunikacionit,

Një (1) Kamion me korpë lëvizëse me lartësi mbi 12.5 m

Eksperti shqyrtues, sqaron se autoriteti kontraktues te kërkesa ne 2 e dosjes se tenderit dhe njoftimit për kontrate, ka kërkuar:

Kërkesa 2 - Operatori ekonomik duhet të ofroje si dëshmi së posedon këto pajisje:

Një (1) Kamion me korpë lëvizëse me lartësi mbi 12.5 m.

Një (1) Skip (lugë ngarkuese dhe krahun për hapjen e kanalit).

Një (1) Makinë për prerje asfalti,

Një (1) Rimorkio për sinjalizim dhe orientim të komunikacionit,

Dëshmia 2- Listën e pajisjeve e nënshkruar dhe vulosur nga OE. Në rast se pajisjet janë në pronësi të OE duhet dëshmuar pronësia e këtyre pajisjeve. Të gjitha makinerit të cilat i nënshtrohen LIGJI Nr. 05 L-132 ligji për automjete, duhet të jenë të regjistruara dhe me afat të regjistrimit. Në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët.

Eksperti shqyrtues, pas shqyrtimi dhe analizimit te te gjithë dokumentacionit, dhe vendimit te kerkeses per rishqyrtim sqaron se Autoriteti Kontraktues ka vepruar ne perputhje me dispozitat e nenin 59 te LPP-se dhe se asnje nga pretendimet e OE ankues nuk qendrojn.

Autoriteti Kontraktues, ne Vendimin e kërkeses për Rishqyrtim, i ka bashkangjitur të gjitha prova dhe deshmit se OE i rekomanduar për kontratë i plotëson kërkesat e cituara me lartë dhe njërherit sqaroj se në vendimin e kërkeses për rishqyrtim AK i ka bashkangjitur edhe librezat dhe marrevshjet e OE të rekomanduar për kontratë për pajisjet që i ka në shfrytëzim deri në realizimin e këtij projekti.

Prove: Vendimi i Autoritetit Kontraktues, i ngritur në platformën e E-Prokurimit.

Eksperti shqyrtues, poashtu sqaroi se AK, duke vepruar në përputhje me dispozitat e nenit 72 të LPP-së, ka zbatuar kriterin kryesor për dënie të kontratës – tenderi i përgjegjshëm me çmim me të ulët.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues refuzohet si e pabazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i AK.

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE " " VOLTECHZ " SH.P.K.", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizimi dhe Montimi i Trafostacionit në SP. Hani Elezit - Ritender" me numër të prokurimit: "214-25-209-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **POLICIA E KOSOVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **" VOLTECHZ " SH.P.K.**

