



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
ismail rushiti	31.08.2023	11.09.2023	2023/0614

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 24.08.2023, OE “AS Tech” SH.P.K.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0614, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE “KIGA” SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me klima për objektet e PK-se” me nr. të prokurimit: “214-23-6032-1-2-1”, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS. Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: 58,500.00 €. më Nr. 2023/0614 i dt: 24.08.2023.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 7 Barazianë Trajtim/Jo-Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve

Neni 60 - Kriteret për Dhënien e Kontratës

Parashtrojme këto ankese si pale e pakenaqr me Vendimit të AK-se të datës 04.08.2023, ku AK eliminon ofertën tona të AS Tech shpk si ofertë të përgjegjshme ndërsa rekomandon për kontratë një ofertë të përgjegjshme sipas konstatimeve tona.

Pretendimet tona po i paraqesim ne dy pika:

Pretendimi 1. AK e ka eliminuar nje oferte te pergjegjshme, ate te As Tech SHPK

Pretendimi 2. AK ka shperblyer nje OE te papergjegjshem

Detajet:

Pretendimi 1. Ne vendimin e AK-se oferten tone e ka cilesuar si te eliminuar dhe nuk pajtohem me kete sidomos me arsyen e eliminimit kur AK potencon se oferta jone ka pasur katalog qe ska pasur shume te dhena. Kjo arsye tregon se komisioni nuk ka qene i interesuar te vleresoj oferten tone si duhet dhe me shume, sepse mungesa e te dhenave nuk e bene te papergjegjshme nje oferte. Katalogu e krijon vete kompania prodhuese ose furnizuese ne Kosoves dhe ne nuk jemi pergjegjes per kete ose oferta jone nuk eshte e papergjegjshme pse nje katalog eshte i mangët. Komisioni ka mundur te kerkoj sqarime tjera ose te beje hulumtim permes furnizuesit te brendit ose tregut, qasja ne te dhena ne ditet e sotme eshte shume e lehte. Perfundimisht lidhur me kete pretendim konsiderojme se komisioni nuk ka bere vleresim si duhet sepse nuk e ka respektuar legjislacionin e prokurimit per te bere vleresimin si duhet dhe per te shfrytezuar te drejten e informacioneve shtese.

Pretendimi 2.

Nga Qasja qe paten kuptuar se AK ka shperblyer nje oferte te papergjegjshme, fillimisht OE ne dokumentin e dorezuar ne oferte me titull Katalogu ka dy faqe, ne faqen e pare eshte nje foto e klimave dhe eshte cekur brendi me kodin TAC□12CHSA/XA73I (<https://www.tcl.com/global/en/air-conditioners/tac-chsaxa73i>) ndersa ne faqen e dyte eshte shkruar brendi TAC-12CHSD/XA73I (<https://supermart.al/en/home-and-garden/household-appliances/climate-control□appliances/airconditioners/kondicioner-tcl-tac-12chsd-xa71if-en/>) Automatikisht ky detaj e bene oferten e papergjegjshme dhe te eliminuar sepse OE nuk guxoj te ofertoj me dy modele te ndryshme.

Nuk mund te pranohet nje oferte e pergjegjshme nese oferton me dy modele te ndryshme, qe nese analizohen specifikimet teknike te tyre jane te ndryshme mes veti , por edhe me dosjen.

Po edhe nese i vleresojme keto brende nga shfletimi ne google te brendi TAC□12CHSA/XA73I

nuk i ka specifikat e njejta siq AK i ka kerkuar ne aneksin 1 te dosjes, AK ka kerkuar klimat me klase te energjise me A (me tre plusa), ndersa brendi i ka klimat me A(me dy plusa), dmth me nivel me te larte te hargjimit te energjis elektrike.

AK ka kerkuar gas R32 ndersa nga shfletimi ne google shihet se ky brend e ka gazin R410, te bashkangjitur gjeni edhe deshmine foto nga google te kodit qe OE e ka dorezuar ne oferte(Deshmia e modelit te pare-gazi R410).

Ndersa nese ne google e shfetojme brendin e dyte me titull TAC-12CHSD/XA73I dalin specifika qe nuk jane te njejta me specifikat qe ka kerkuar AK ne dosje dhe ne Aneksin 1, klase e energjise eshte me A dy plusa ndersa ne dosje AK ka kerkuar me A tre plusa(bashkangjitur gjeni deshmine me titull -Deshmia e modelit te dyte klase e energjise).

Kerkojme që lenda të kthehet në rivlerësim sepse kjo ofertë nuk është e përgjegjshme, OE ka ofertuar me dy modele që sipas LPP-se eliminohej automatikisht, poashtu specifikat e të dyjave nuk janë të njëjta me ato që AK ka kërkuar. Kerkojme poashtu edhe arsyetim nga Komisioni në veçanti ose AK në përgjithësi se si është bërë hulumtimi i vlefshmërisë së katalogut të Ofertes së OE të rekomanduar. OE ka shumë mundësi-supojme që ka bërë manipulim me fletën e të dhënave në faqen e dytë, është munduar të i pershtatet specifikimeve të AK por ka deshtuar sepse brenda vetë " katalogut të tij" që e ka prezentuar ka shkruar dy emra të modeleve, në të njëjtin prezentim dmth në foto e ka emrin e brendin ndryshe ndërsa në specifikimet me poshtë të ndryshme.

KRITERET PËR VLERËSIM

Tenderi i përgjegjshëm me **Çmimin më të ulët**

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

LISTA E PLOTË STANDARDE E RADHITJES SË TENDERËVE SIPAS KRITERIT TË DHËNIE TË KONTRATËS

Sipas Nenit 60.1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Kjo listë duhet të largohet nga raporti, në qoftë se kriter për dhënien e kontratës është përcaktuar "Tenderi përgjegjshëm me çmimin më të ulët"

Radhë	Lënda / grupi: Furnizim me klima për objektet e PK-së	Çmimi total i ofertës (me TVSH)
1.	" KIGA " SH.P.K., 810051946	48,880.00

IDENTIFIKIMI I TENDERUESVE TË REKOMANDUAR PËR DHËNIE TË KONTRATËS

Nr:	Grupi:		
1	Furnizim me klima për objektet e PK-së		
	Emri i tenderuesit të suksesshëm	Kodi postar	Adresa
	" KIGA " SH.P.K., 810051946	12000	Sllatine e Madhe

DEKLARATË

[të deklarohet komisioni vlerësues mbi arsyet që e mbështesin këtë rekomandim]

Komisioni i vlerësimit pas ekzaminimit, vlerësimit, të ofertave për këtë aktivitet i prokurimit, konstaton se vijim: t'i jepet kompanisë " KIGA " SH.P.K., i plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në dosje të të

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

Palë me interes juridiko-material sipas nenit 4.1.26 të LPP-së

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - " AS Tech " SH.P.K.

Sqarim hyrës:Autoriteti Kontraktues POLICIA E KOSOVËS, ka zhvilluar aktivitetin e prokurimit me titull: "Furnizim me klima për objektet e PK-së", me numër të prokurimit: 214-23-6032-1-2-1, procedurë e hapur, lloji i kontratës: Furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: 58,500.00 €.

Autoriteti Kontraktues ka publikuar Njoftimin për Kontratë me datën 23.06.2023, Ndërsa AK me datë 04.08.2023 ka publikuar Njoftimin mbi Vendimin e AK-së.

Me datë 08.08.2023, OE- " AS Tech " SH.P.K., ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim pranë AK-së, kunder vendimit të AK-se.

Ndërsa, AK me datë 14.08.2023 ka nxjerrë vendim për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim, rrjedhimisht kundër këtij Vendimi të AK-së, me datë 24.08.2023 OE- " AS

Tech " SH.P.K., ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së.

Eksperti shqyrtues i prokurimit, sipas autorizimit 2023/0614, dhe në pajtim me nenin 114 të LPP-së, i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues dhe për të njëjtat i ka këto të gjetura dhe konstatime:

Pretendimi ankomor i OE ankues : Pretendimi 1. "Ne vendimin e AK-se oferten tone e ka cilesuar si te eliminuar dhe nuk pajtohem me kete sidomos me arsyen e eliminimit kur AK potencon se oferta jone ka pasur katalog qe ska pasur shume te dhena. Kjo arsye tregoj se komisioni nuk ka qene i interesuar te vleresoj oferten tone si duhet dhe me shume, sepse mungesa e te dhenave nuk e bene te papergjegjshme nje oferte. Katalogun e krijon vete kompania prodhuese ose furnizuese ne Kosoves dhe ne nuk jemi pergjegjes per kete ose oferta jone nuk eshte e papergjegjshme pse nje katalog eshte i manget. Komisioni ka mundur te kerkoj sqarime tjera ose te beje hulumtim permes furnizuesit te brendit ose tregut, qasja ne te dhena ne ditet e sotme eshte shume e lehte. Perfundimisht lidhur me kete pretendim konsiderojme se komisioni nuk ka bere vleresim si duhet sepse nuk e ka respektuar legjislacionin e prokurimit per te bere vleresimin si duhet dhe per te shfrytëzuar te drejten e informacioneve shtese."

Përgjigje Pretendimit ankimor:

Eksperti shqyrtues e ka shqyrtuar këtë pretendim ankimor të OE ankues, pas shqyrtimit dhe analizimit të dokumentacionit tenderik, sqaron se: *Autoriteti Kontraktues gjatë hartimit të dosjes së tenderit për këtë aktivitet të prokurimit, përveç tjerash, në kërkesat e vendosura në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë (Kërkesat dhe Dëshmit), konkretisht te Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale neni 9.1 & 9.2, ka përcaktuar kërkesat (dokumentet) për Operatorët Ekonomik, si më poshtë:*

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale:

"Kërkesa 1: Operatori Ekonomik duhet të ofrojë katalog broshur të prodhuesit me përshkrim detal te produkteve ne DT

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Dëshmi 1: OE duhet te dorëzojë Katalog broshure të prodhuesit me detajet e nevojshme për vlerësim, me selektim ose nënvizim në mënyrë të qartë për secilin artikull".

Eksperti Shqyrtues, pas shqyrtimit dhe analizimit të dokumentacionit tenderik dhe shkresave të lëndës në platformën e-prokurim, përkatësisht pretendimit ankimor të OE ankues " AS Tech

" SH.P.K., sqaron se kërkesa e larte cekur, e vendusur nga AK ne dosjen e tenderit dhe ne njoftim per kontrate eshte mjaft e qarte, megjithate edhe per kunder kërkeses se dosjes se tenderit OE ankues "AS Tech " SH.P.K., gjatë tenderimit në ofertën e tij, nuk ka dorezuar "katalog broshur të prodhuesit me përshkrim detal te produkteve ne DT", si rrjedhojë, AK perkatesisht Komisioni Vleresuas, ka vepruar në pajtim me nenin 59 dhe nenin 72 të LPP-së, lidhur me sqarimin e tendereve.

AK me datë 21.07.2023 i ka dërguar Operatorit Ekonomik ankues "AS Tech " SH.P.K., Letër Standarde (B47) e kërkesës për sqarimin e tenderit ku thuhet:

"Kërkesa 1: Operatori Ekonomik duhet të ofrojë katalog broshur të prodhuesit me përshkrim detal te produkteve ne DT

Dëshmi 1: OE duhet te dorëzojë Katalog broshure të prodhuesit me detajet e nevojshme për vlerësim, me selektim ose nënvizim në mënyrë të qartë për secilin artikull

Ju nuk keni dorezuar katalog/broshur te prodhuesit me pershkrim detal te produkteve sipas kriterit te kerkuar.

Ju lutem na dergoni katalogun e prodhuesit sipas kriterit qe eshte kerkuar ne dosjen e tenderit dhe njoftimit per kontrate".

Ndersa,OE ankues me datë26.07.2023 në përgjigjen e publikuar ne platformen e-prokurim ka dorezuar katalog si më poshtë:

Provë:

Katalogu AS TECH SH.P.K

HOOBART



- * Kapaciteti: 12000 BTU
- * INVERTER
- * Klasa energjisë: A++/A+
- * Gas Ekologjik R32
- * Auto-restart
- * Kapacitet në ftohje 3.4 kW
- * Kapacitet në ngrohje 3.52 kW
- * Niveli operativ: -15°C deri +50°C
- * Qarkullimi i ajrit: 550m³/h
- * LED Display
- * Niveli i zhurmës: 50/60dB



Eksperti shqyrtues, bazuar në kërkesën e lartëcekur të vendosur nga AK në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë, konsideroj që, kërkesa në fjalë ka qenë mjaftë e qartë, po ashtu, fakti se gjatë vleresimit të tenderit, AK përmes Letërs Standarde (B47) të kërkesës për sqarimin e tenderit të derguar nga AK për OE ankues, të cilit i bëhet e qartë për

dokumentacionin që duhet sjellur sipas kërkesës së dosjes së tenderit, pra, edhe për kundër sqarimeve shtesë të kërkuara nga AK, katalogu i dorëzuar nga OE ankues, nuk është sipas kërkesës së dosjes së tenderit, rrjedhimisht nuk i përmbush specifikat e dosjes së tenderit Anaksi 1, si i tillë nuk e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit të vendosur nga AK. Gjithashtu, lidhur me pretendimin se, *"komisioni nuk ka bërë vlerësim si duhet sepse nuk e ka respektuar legjislacionin e prokurimit për të bërë vlerësimin si duhet dhe për të shfrytëzuar të drejtën e informacioneve shtesë"*, **ky pretendim i OE ankues në këtë pikë nuk qëndron.**

Dosja e tenderit është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilës ofertuesi përgatitë ofertën e tij, prandaj edhe oferta vlerësohet nga AK në bazë të kërkesave, kushteve dhe kriterëve të përcaktuara në Dosjen e Tenderit dhe në njoftim për kontratë.

Pretendimi ankomor i OE ankues : Pretendimi 2. "Nga Qasja që paten kuptuar se AK ka shpërblyer një oferte të papërgjegjshme, fillimisht OE në dokumentin e dorëzuar në oferte me titull Katalogu ka dy faqe, në faqen e parë është një foto e klimave dhe është çekur brendi me kodin TAC12CHSA/XA73I (<https://www.tcl.com/global/en/air-conditioners/tac-chsaxa73i>) ndërsa në faqen e dytë është shkruar brendi TAC-12CHSD/XA73I (<https://supermart.al/en/home-and-garden/household-appliances/climate-controlappliances/airconditioners/kondicioner-tcl-tac-12chsd-xa71if-en/>) Automatikisht ky detaj e bënë oferten e papërgjegjshme dhe të eliminuar sepse OE nuk guxoj të ofertojë me dy modele të ndryshme. Nuk mund të pranohet një oferte e përgjegjshme nëse oferton me dy modele të ndryshme, që nëse analizohen specifikimet teknike të tyre janë të ndryshme mes veti, por edhe me dosjen. Po edhe nëse i vlerësojmë këto brende nga shfletimi në Google të brendi TAC12CHSA/XA73I nuk i ka specifikat e njëjta siq AK i ka kërkuar në aneksin 1 të dosjes, AK ka kërkuar klimat me klase të energjisë me A (me tre plusa), ndërsa brendi i ka klimat me A (me dy plusa), dmth me nivel më të lartë të hargjimit të energjisë elektrike.

AK ka kërkuar gas R32 ndërsa nga shfletimi në Google shihet se ky brend e ka gazin R410, të bashkangjitur gjëni edhe deshmë foto nga Google të kodit që OE e ka dorëzuar në oferte (Deshmia e modelit të parë-gazi R410). Ndërsa nëse në Google e shfetojmë brendin e dytë me titull TAC-12CHSD/XA73I dalin specifika që nuk janë të njëjta me specifikat që ka kërkuar AK në dosje dhe në Aneksin 1, klasa e energjisë është me A dy plusa ndërsa në dosje AK ka kërkuar me A tre plusa (bashkangjitur gjëni deshmë me titull -Deshmia e modelit të dytë klasa e energjisë). Kërkojmë që lenda të kthehet në rivlerësim sepse kjo oferte nuk është e përgjegjshme, OE ka ofertuar me dy modele që sipas LPP-së eliminohet automatikisht, poashtu specifikat e të dyjave nuk janë të njëjta me ato që AK ka kërkuar. Kërkojmë poashtu edhe arsyetim nga Komisioni në veqanti ose AK në përgjithësi se si është bërë hulumtimi i vlefshmerisë së katalogut të Ofertes së OE të rekomanduar. OE ka shumë mundësi-supojmë që ka bërë manipulim me fletën e të dhënave në faqen e dytë, është munduar të i pershtatet specifikimeve të AK por ka deshtuar sepse brenda vetë "katalogut të tij" që e ka prezentuar ka shkruar dy emra të modeleve, në të njëjtin prezentim dmth në foto e ka emrin e brendin ndryshe ndërsa në specifikimet më poshtë të ndryshme".

Përgjigje Pretendimit ankimor:

Eksperti shqyrtues e ka shqyrtuar këtë pretendim ankimor të OE ankues ndaj OE të rekomanduar për kontratë, pas shqyrtimit dhe analizimit të dokumentacionit tenderik, përkatësisht ofertës të OE të rekomanduar për kontratë, gjithashtu, duke marrë parasysh kërkesat e vendosura në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë (Kërkesat dhe Dëshmit), po ashtu shkresat e lëndës në platformën e-prokurim, sqaron si në vijim:

Siç e kemi potencuar edhe në pretendimin ankimor paraprak, *Autoriteti Kontraktues gjatë hartimit të dosjes së tenderit për këtë aktivitet të prokurimit, përveç tjerash, në kërkesat e vendosura në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë (Kërkesat dhe Dëshmit), konkretisht te Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale neni 9.1 & 9.2, ka përcaktuar kërkesat (dokumentet) për Operatorët Ekonomik, si më poshtë:*

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale:

“Kërkesa 1: Operatori Ekonomik duhet të ofrojë katalog broshur të prodhuesit me përshkrim detal te produkteve ne DT

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Dëshmi 1: OE duhet te dorëzojë Katalog broshure të prodhuesit me detajet e nevojshme për vlerësim, me selektim ose nënvizim në mënyrë të qartë për secilin artikull”.

OE i rekomanduar për kontratë, në oferten e tij lidhur me kërkesën e lartëcekur ka prezantuar katalog si më poshtë:

Provë:



Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE " " AS Tech " SH.P.K.", lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me klima për objektet e PK-së" me numër të prokurimit: "214-23-6032-1-2-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – POLICIA E KOSOVËS

TCL		Specification of European New Efficiency DC Inverter Split			
IA 18H-05H2		TAC-18CHSD00KA7H		TAC-18CHSD00KA7H	TAC-24CHSD
Type		heating pump	heating pump	heating pump	heating pump
Control type		remote control	remote control	remote control	remote control
Rated cooling capacity	W	3500/3500-2170	3500/3500-2170	3500/3500-2170	3500/3500-2170
Rated heating capacity	W	3400/3400-2070	3400/3400-2070	3400/3400-2070	3400/3400-2070
Power supply	V	220V	220V	220V	220V
SEER declared	W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
Energy Class		A++	A++	A++	A++
SEER declared	W/W	3.81	3.81	3.81	3.81
SCOP declared	W/W	3.71	3.71	3.71	3.71
Power supply	W	220V	220V	220V	220V
SEER declared	W/W	4.8	4.8	4.8	4.8
Energy Class(Heating)		A+	A+	A+	A+
Refrigerant capacity (W)	W	1300	1300	1300	1300
Back up heating capacity (W)	W	300	300	300	300
Power supply	W	220V	220V	220V	220V
SCOP declared	W/W	5.1	5.1	5.1	5.1
Energy Class(Heating)		A+++	A+++	A+++	A+++
SEER declared	W/W	2.00	2.00	2.00	2.00
Back up heating capacity (W)	W	8	8	8	8
Power supply	W	2	2	2	2
SCOP declared	W/W	3.4	3.4	3.4	3.4
Energy Class(Heating)		A	A	A	A
SEER declared	W/W	2	2	2	2
Back up heating capacity (W)	W	300	300	300	300
Annual energy consumption	Cooling	100	100	100	100
	Heating	100	100	100	100
	Heating	100	100	100	100
Refrigerant removal	kg/yr	1.2	1.2	1.2	1.2
Indoor sound power (dB(A) Mute)	dB(A)	35/35/35/35	35/35/35/35	35/35/35/35	35/35/35/35
Outdoor sound power	dB(A)	50	50	50	50
Indoor sound	dB(A)	40/40/40/40	40/40/40/40	40/40/40/40	40/40/40/40
Outdoor sound pressure	dB(A)	50	50	50	50
Technical Data					
Power supply		220-240V-50/60Hz	220-240V-50/60Hz	220-240V-50/60Hz	220-240V-50/60Hz
Power supply mode		Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Voltage Range	V	180-260	180-260	180-260	180-260
Operating current	Cooling	1.8/1.8-1.8	1.8/1.8-1.8	1.8/1.8-1.8	1.8/1.8-1.8
	Heating	1.8/1.8-1.8	1.8/1.8-1.8	1.8/1.8-1.8	1.8/1.8-1.8
Power consumption	Cooling	1100/1100-1100	1100/1100-1100	1100/1100-1100	1100/1100-1100
	Heating	1100/1100-1100	1100/1100-1100	1100/1100-1100	1100/1100-1100
Refrigerating System					
Refrigerant type/Charge/Weight/CC equivalent		R32/G 12kg/12.0/300cc	R32/G 12kg/12.0/300cc	R32/G 12kg/12.0/300cc	R32/G 12kg/12.0/300cc
Type		Refrigerant	Refrigerant	Refrigerant	Refrigerant
Model		R32/G 12kg/12.0/300cc	R32/G 12kg/12.0/300cc	R32/G 12kg/12.0/300cc	R32/G 12kg/12.0/300cc
APU		Refrigerant	Refrigerant	Refrigerant	Refrigerant
Indoor air circulation	m³/h	300/300	300/300	300/300	300/300
Indoor fan type		Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
Indoor fan speed	Cooling	1200/1200-1200	1200/1200-1200	1200/1200-1200	1200/1200-1200
	Heating	1200/1200-1200	1200/1200-1200	1200/1200-1200	1200/1200-1200
Indoor fan speed (dB(A) Mute)	dB(A)	35	35	35	35
Outdoor fan type		Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Outdoor air circulation	m³/h	300	300	300	300
Outdoor fan speed (dB(A) Mute)	dB(A)	Cooling 35/35/35/35 Heating 35/35/35/35	Cooling 35/35/35/35 Heating 35/35/35/35	Cooling 35/35/35/35 Heating 35/35/35/35	Cooling 35/35/35/35 Heating 35/35/35/35
Connections					
Connecting Visting	Cool x Size	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²
Expansion Valve		Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
Connecting Type	Cool	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
	Heating	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
Others					
Application area	m²	14-22	14-22	14-22	14-22
Max. refrigerant pipe length	m	25	25	25	25
Max. difference in level	m	10	10	10	10
Operation temperature range	°C	18-31	18-31	18-31	18-31
Ambient temperature range	Outdoor	°C	Cooling: 15-32/Heating: 25-30	Cooling: 15-32/Heating: 25-30	Cooling: 15-32/Heating: 25-30
	Indoor	°C	Cooling: 15-32/Heating: 25-30	Cooling: 15-32/Heating: 25-30	Cooling: 15-32/Heating: 25-30
Net dimensions	mm	220x220x220	220x220x220	220x220x220	220x220x220
Net weight	kg	11	11	11	11

Pra, siç shihet në foton e parë, OE i rekomanduar për kontratë ka prezantuar një Klimë "Modeli TCL me kodin TAC-12CHSA/XA73I", ndërsa, në foton e dytë, një katalog me përshkrim detal të Klimës "Modeli TCL me kodin TAC-12CHSD/XA73I", e cila është paraqitur me ngjyrë të verdhë.

Eksperti shqyrtues, bazuar në sqarimet e lartcekura, gjithashtu duke u bazuar në kërkesën e lartë cekur në dosjen e tenderit, konsideron se, katalogu i Klimës i dorëzuar nga OE i rekomanduar për kontratë, "Modeli TCL me kodin TAC-12CHSD/XA73I", me përshkrim detal e cila është paraqitur me ngjyrë të verdhë, e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit dhe në njoftimit për kontratë, si rrjedhojë ky specifikim i dhënë në katalog, është konform kërkesave të dosjes së tenderit dhe specifikave teknike të Aneksi 1 të dosjes. Por, meqenëse ka mos përputhje dhe paqartësi ndërmjet "Modelit TCL me kodin TAC-12CHSA/XA73I", dhe "Modelit TCL me kodin TAC-12CHSD/XA73I", gjithashtu fakti se gjatë kërkimeve në internet paraqiten specifikime të ndryshme sa i përket këtij modeli, andaj për ta qartësuar më mirë këtë situatë, lidhur me katalogun e ofruar nga OE i rekomanduar për kontratë, se a është në përputhje me specifikimet teknike të Aneksit 1 të dosjes së tenderit, AK të kërkojë sqarim shtesë sipas nenit 59.2 dhe nenit 72 të LPP-se.

Eksperti shqyrtues, duke u bazuar në të gjeturat dhe sqarimet e lartpërmendura, po ashtu marrë parasysh shkresat e lëndës të paraqituara në këtë raport, me qëllim të vlerësimit të tenderit në përputhje me dispozitat e ligjit dhe legjislacionit dytësor për prokurim publik, i propozon Autoriteti Kontraktues-Policia e Kosovës, të Anulojë Njoftimin mbi Vendimin e AK-së për këtë aktivitet të prokurimit dhe lënda të kthehet në Ri-Vlerësim, si dhe gjatë ri-vlerësimit, për ta qartësuar më mirë këtë situatë, se a është në përputhje me specifikimet teknike të Aneksit 1 të dosjes së tenderit katalogu i ofruar nga OE i rekomanduar për kontratë, AK të kërkon sqarime shtesë sipas nenit 59.2 dhe nenit 72 të LPP-së.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesërisht e bazuar, të anulohet njoftimi mbi vendimin e AK-se dhe rekomandon që lënda të kthehet në rivlerësim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **POLICIA E KOSOVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **" AS Tech " SH.P.K.**

