

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A.**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KOSTT-26-3551-1-2-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me pajisje speciale për ekipin e mirëmbajtjes së linjave**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>RISAMONT SH.P.K.</b>
NUI	<b>811273424</b>
Adresa	<b>Rr. Brahim Ademi, B.Diellit</b>
Vendi	<b>Prishtinë</b>
Kodi postar	<b>10 000</b>
Numri Telefonit	<b>049393582</b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Riad Rexhepi</b>
Adresa elektronike	<b>risamont@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>15.06.2026</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

#### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**Furnizim me pajisje speciale për ekipin e mirëmbajtjes së linjave**

**Data e publikimit në platformen e-prokurimi: 15.05.2026****Data e scarimeve: 25.05.2026, respektivisht 29.05.2026****Data e dorezimit të tenderit: 08.06.2026 respektivisht 16.06.2026**

#### **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po

Jo

#### **5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po

Jo

#### **6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve**

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po

Jo

*Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.*

**Nenin 7 (Trajtimi i Barabartë/Ezistenca e Diskriminimit): Na pamundësohet konkurrimi i drejtë dhe trajtimi i barabartë me OE-të e tjerë të mundshëm.Nenin 53 (Sqarimet e Dokumenteve të Tenderit): Shkelet e drejta absolute e OE-ve për të kërkuar sqarime për çdo ndryshim apo kriter të ri të vendosur nga AK.Rregulloren Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik: Shkelet rregulli i shtyrjes proporcionale të afateve të sqarimeve dhe dorëzimit në rast të amendamentimit të dosjes.**

#### **7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmblylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e*

*Njoftimit për Dhënie e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

Nenin 7 (Trajtimi i Barabartë/Ezistenca e Diskriminimit): Na pamundësohet konkurrimi i drejtë dhe trajtimi i barabartë me OE-të e tjerë të mundshëm.

Nenin 53 (Sqarimet e Dokumenteve të Tenderit): Shkelet e drejta absolute e OE-ve për të kërkuar sqarime për çdo ndryshim apo kriter të ri të vendosur nga AK.

Rregulloren Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik: Shkelet rregulli i shtyrjes proporcionale të afateve të sqarimeve dhe dorëzimit në rast të amendamentimit të dosjes.

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me anë të kësaj kërkesë, njoftojmë Autoritetit Kontraktues (AK) se ka kryer shkelje të rënda ligjore gjatë menaxhimit të afateve dhe ndryshimeve në Dosjen e Tenderit, sipas kronologjisë në vijim:

1. Shkelja e parë (Ndryshimi i datës 25.05.2026): Më datë 25.05.2026 – e cila ishte data e fundit fillon për kërkesa për sqarime – AK ka publikuar një ndryshim (amendament) në dokumentacionin e tenderit. Për këtë ndryshim substancial, AK ka zgjatur afatin për sqarime për vetëm dy (2) ditë, respektivisht deri më 27.05.2026. Ky afat prej vetëm 48 orësh është krejtësisht i pamjaftueshëm, joproporcional dhe në kundërshtim me rregullat e prokurimit që kërkojnë kohë të mjaftueshme për analizimin e kriterëve të reja.
2. Shkelja e dytë (Ndryshimi i datës 29.05.2026): Përkundër dështimit të mësipërm, AK më datë 29.05.2026 ka publikuar një tjetër ndryshim në Dosjen e Tenderit. Mirëpo, AK ka lënë si afat përfundimtar për kërkesa për sqarime datën e kaluar 27.05.2026. Ky veprim përbën një absurditet procedural, pasi ndryshimet bëhen më datë 29.05, ndërsa mundësia teknike dhe ligjore e OE-ve për të kërkuar sqarime në platformën E-Prokurimi ka skaduar dy ditë më herët (më 27.05).

Ndryshimet vetëm "Kozmetike" dhe favorizimi i markës "ZECK GmbH" Përkundër kërkesës sonë paraprake për sqarim të datës 21.05.2026 (p. 1), AK ka bërë vetëm ndryshime sipërfaqësore (kozmetike) në e-Prokurim. Ai ka mbajtur në fuqi specifikimet teknike të kopjuara direkt nga katalogu i prodhuesit ZECK GmbH (p. 1):

Pasi analizuam ndryshimet e fundit, veresojme se Autoriteti Kontraktues ka aplikuar perseri kufizime strikte duke kopjuar fletën teknike të modelit ZECK ST 180 Z250 (p. 3). Percaktimi i vlerave ekzakte si fashe e mbyllur (22-24 kN dhe 50-54 m/min) është eliminues për prodhuesit e tjere që kanë performancë të njejte ose me te larte (pp. 1-2). Prandaj, kerkojme qe specifikimet teknike te ndryshohen nga vlera strikte/fiks, ne kerkesa

minimale funksionale, si vijon: Forca maksimale terheqese: Te kerkohet Se paku 22 kN (vlere minimale: me e madhe ose e barabarte me 22 kN). Arsyetimi: Cdo pajisje qe ofron force terheqese 22 kN ose me shume (p.sh. 30 kN) e kryen punen e kerkuar. Kufizimi "22-24 kN" eliminon ne menyre te paligjshme pajisjet me te fuqishme. Shpejtesia maksimale: Te kerkohet Se paku 50 m/min (vlere minimale: me e madhe ose e barabarte me 50 m/min). Arsyetimi: Standardi i kerkuar funksional plotesohet nga cdo shpejtesi qe arrin ose kalon 50 m/min.

Fashe e mbyllur 50-54 m/min eshte hArsyetimi: Duhet te lejohet cdo kapacitet qe eshte i barabarte ose me i madh se 380 metra, duke eliminuar perfundimisht formulen matematikore te mbyllur te fabrikes ZECK (pp. 2- 3).

Pesha (pa litar): Te kerkohet Maksimum 950 kg (vlere maksimale: me e vogel ose e barabarte me 950 kg) ose te lihet me nje tolerance normale tregtare (plus ose minus 10 perqind) (pp. 2-3). artuar vetem per te pershtatur modelin specifik te ZECK (p.

3). Kapaciteti i tamburit: Te kerkohet Minimum 380 metra per litar me diameter 12 mm (p.3)

**PERSHKRIMI I SHKELJEVE (AKSESORET)** Kopjimi i paligjshem i aksesoreve nga faqja e ZECK pa toleranca te IEC: Pas analizimit te ndryshimeve te fundit, verhet se Autoriteti Kontraktues ka bere "copy-paste" te te dhenave teknike te aksesoreve (si Swivel Joint "Type WB", Pulling Grip, Connection Grip, etj.) direkt nga katalogu i ueb-faqja e prodhuesit ZECK GmbH (Kerkese pe... pp. 1, 4-5). AK ka fshire dhe ka injoruar qellimisht tolerancat teknike, te cilat jane te rregulluara dhe lejueshme sipas standardeve nderkombetare IEC (specifikisht IEC TR 61328) (Kerkese pe... p. 2). Ky veprim eshte ne kundërshtim te plote me Nenin 28.3 te LPP-se, pasi krijon pengesa te pajustificueshme duke eliminuar te gjithë prodhuesit e tjere te aksesoreve qe plotesojne standardet IEC, por qe kane devijime minimale milimetrike nga katalogu i ZECK (Kerkese pe... p. 2).

**REKOMANDIMET PER RASTIN 1: Menaxhimi i Afateve dhe Transparenca** (Neni 53 i LPP-se) Ky bllok trajton shkeljet procedurale ku AK-ja ka bere ndryshime te dosjes me 25.05.2026 dhe 29.05.2026, duke i lene afatet e sqarimeve te mbyllura apo te pamjaftueshme. Zgjatja proporcionale e afateve: AK duhet te zbatoje menjehere Rregulloren e Prokurimit Publik dhe te shtyje afatin perfundimtar per dorezimin e tendereve me nje kohezgjatje proporcionale me rendesine e ndryshimeve. Hapja e afatit te ri per sqarime: AK rekomandohet te cakoje nje date te re e cila duhet te jete kronologjikisht pas ndryshimit te fundit (29.05.2026). Kjo u mundeson Operatoreve Ekonomike (OE) te drejten ligjore per te kerkuar sqarime ne platformen E-Prokurimi. Pezullimi vullnetar i procedures: Per te parandaluar ngarkimin e sistemit me ankesa formale, AK duhet te shfrytetoje hapesiren brenda 3 diteve te kerkeses per rishqyrtim qe te korrigjonte gabimet teknike te sistemit pa pasur nevoje per vendim te OSHP-se.

**REKOMANDIMET PER RASTIN 2: Specifikimet Teknike dhe Aksesoret** (Nenet 7 dhe

28 te LPP-se)Ky bllok trajton ndryshimet "kozmetike" te specifikave te qepura per modelin ZECK ST 180 Z250 dhe kopjimin e aksesoreve pa tolerancat IEC (Kerkese pe... pp. 2-3).Kalimi nga fashat e mbyllura ne limite funksionale (Min/Max): AK duhet te largoje fashat strikte "22-24 kN" dhe "50-54 m/min". Ne vend te tyre, specifikimet duhet te hartohen si kerkesa minimale (p.sh., Forca: me e madhe ose e barabarte me 22 kN; Shpejtesia: me e madhe ose e barabarte me 50 m/min). Kjo mundeson qe cdo pajisje ekuivalente ose me e fuqishme te pranohet ne gare.Largimi i kodit PLC dhe formulave unike, duke i zevendesuar ato me kerkesen per sistem standard dhe kapacitet fizik prej minimum 380 metrash (Kerkese pe... pp. 2-3).Integrimi i tolerancave sipas Standardit IEC TR 61328: AK duhet te rishikojte te gjitha kapitullin e aksesoreve (Swivel Joint, Pulling Grip, Connection Grip) dhe te fshije permasat e kopjuara me "copy-paste" nga ueb-faqja e ZECK-ut (Kerkese pe... pp. 2, 4). Ne specifikim duhet te ceket qarte se: "Lejohen te gjitha permasat dhe dizajnet qe bien brenda tolerancave teknike te lejuara nga standardi nderkombetar IEC TR 61328" (Kerkese pe... p. 2).Vendosja e klauzoles "Ose Ekuivalent": Ne perputhje me Nenin 28.5 te LPP-se, ne cdo pjese te dosjes ku karakteristikat mund te ngjasojne me nje marke te caktuar, AK eshte i obliguar ligjesht te shtoje shprehjen "ose ekuivalent" (Kerkese pe... p. 2).

Duke pasur parasysh te gjitha faktet dhe argumentet ligjore qe u ceken me larte, kerkojme nga OSHP-ja qe te marre kete:

#### VENDIM

1. APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE Risamont SH.P.K., bazuar ne Nenin 108/A te LPP-se, lidhur me aktivitetin e prokurimit me nr: KOSTT-26-3551-1- 2-1.
2. TE ANULOHEN ndryshimet kufizuese te Dosjes se Tenderit qe favorizojne modelin ZECK ST 180 Z250 dhe aksesoret e tij, ne kundershtrim me Nenin 7 (Parimi i Barazise) dhe Nenin 28 te LPP-se. Keto specifika te zevendesohen me limite minimale funksionale (me te medha ose te barabarta me 20 kN, dhe me te medha ose te barabarta me 50 m/min) duke lejuar tolerancat sipas standardit nderkombetar IEC TR 61328 dhe klauzolen "ose ekuivalent" sipas Nenit 28.5 te LPP-se.
3. TE ZGJATEN afatet kohore per sqarime dhe per dorezim te tenderit konform Nenit 53 te LPP-se, duke caktuar nje date te re per sqarime kronologjikisht pas ndryshimeve te fundit ne sistem, per te garantuar transparencen dhe te drejten per informim.

Perndryshe, ne rast te mosreflektimit brenda afatit ligjor prej 3 ditesh sipas Nenit 108/A te LPP-se, ne do te detyrohemi te vazhdojme me ankese formale ne Organin Shqyrtues te Prokurimit (OSHP) bazuar ne Nenin 105 te LPP-se, gje qe sjell pezullimin automatik te aktivitetit te prokurimit sipas Nenit 112 te ketij Ligji.

Pergjegja e AK ne KRSH ishte refuzuese duke mos mare parasysh fare argumentet e prezantuara.

Po i elaborojme nje e nga nje, pra:

**Kërkesa specifike e KOSTT-it që shasia e rimorkios të ketë leje homologimi për lëvizje ekzaktisht deri në 100 km/h është kopjuar direkt nga katalogu zyrtar i**

## **modelit ZECK ST 180 Z250.**

Përcaktimi i shpejtësisë prej ekzaktesisht 100 km/h për lëvizje në rrugë motorike është dëshmi e pastër e kopjimit (copy-paste) të fletës teknike të fabrikës ZECK (Modeli ST 180 Z250): Autoriteti Kontraktues ka vendosur një kriter absurd për një makinerie specifike operative të mirëmbajtjes së linjave. Funkzioni i kësaj pajisjeje është tërheqja e kablllove në terren operative, dhe jo performanca e saj në autostradë. Shumica dërrmuese e prodhuesve ndërkombëtarë ofrojnë shasi të çertifikuara për transport rrugor standard deri në 80 km/h, që mbulon plotësisht nevojat logjistike të KOSTT-it. Për më tepër, sipas legjislacionit mbi sigurinë në komunikacionin rrugor në Kosovë dhe rajon, kufizimi i shpejtësisë për automjetet që tërheqin rimorkio të kësaj kategorie në autostrada gjithsesi është nën 100 km/h. Rrjedhimisht, ky specifikim nuk shton asnjë vlerë funksionale, por ka shërbyer ekskluzivisht si një filtër eliminues për të skualifikuar çdo prodhues tjetër që nuk është ZECK."

Analiza Ligjore dhe Teknike e këtij Kriteri 1.

Pse kjo kërkesë është diskriminuese (Sipas LPP-së)?

Në prokurimin publik, përcaktimi i kriterëve të tilla që nuk ndikojnë në funksionin primar të pajisjes (pajisja është tregtare/industriale për tërheqjen e përçuesve, jo mjet garash) dhe që i përshtaten vetëm një prodhuesi gjerman, përbën shkelje të Nenit 7 (Trajtimi i Barabartë) dhe Nenit 28 (Specifikimet Teknike) të LPP-së. Standardi Evropian dhe Ndërkombëtar i Rimorkiove Industriale Shumica e prodhuesve evropianë dhe botërorë të makinerive të tensionit të lartë i dizajnojnë shasitë (chassis) e tyre me standarde transporti rrugor prej 80 km/h (që është limiti ligjor standard për mjete të rënda/rimorkio në autostradat e shumicës së vendeve të BE-së). Vetëm prodhuesit gjermanë (si ZECK) integrojnë opsionin e homologimit special gjerman "Tempo 100" (për lëvizje me 100 km/h në Autobahn nën kushte të caktuara)

**Përderisa KOSTT ka kërkuar specifikisht një PLC industrial (Programmable Logic Controller), vendosja e një fashe të mbyllur mekanike (22-24 kN) me arsyetimin e "sigurisë së shtyllave" është e pabazë.**

Pretendimi mbi sigurinë e rrjetit dhe shtyllave (22-24 kN) është teknikisht i paqëndrueshëm dhe në kontradiktë me vetë Dosjen e Tenderit: Autoriteti Kontraktues në njërin anë kërkon me ngulm që pajisja të ketë sistem kontrolli me PLC industrial për monitorim në kohë reale (Faqe 4 e Vendimit), ndërsa në anën tjetër pretendon se një pajisje me forcë mbi 24 kN rrezikon dëmtimin e shtyllave. Çdo inxhinier dhe prodhues i pajisjeve të tensionit e di se funksioni kryesor i një PLC-je në makineritë tërheqëse është pikërisht programimi elektronik i limiteve të forcës dhe sigurisë (Pulling Force Limitation). Rrjedhimisht, çdo pajisje me kapacitet konstruktiv më të lartë (p.sh. 30 kN), limitohet dhe operon në mënyrë të sigurt përmes PLC-së në vlerat e kërkuara nga AK. Kjo vërteton se fasha e mbyllur 22-24 kN nuk mbron sigurinë e rrjetit, por ka për qëllim të vetëm eliminimin e prodhuesve të tjerë dhe favorizimin e modelit ZECK ST 180 Z250.

#### **Pika 4: Fotografimi i paligjshëm i aksesorëve të fabrikës ZECK dhe injorimi i Standardit Ndërkombëtar IEC TR 61328 (Neni 28 i LPP-së)**

Autoriteti Kontraktues (AK) ka refuzuar pretendimet tona me arsyetimin se aksesorët janë specifikuar sipas diametrave të përçuesve ekzistues në rrjet (8-17 mm, 17-29 mm dhe 29-38 mm). Ky arsyetim është i pabazë dhe rrëzohet plotësisht nga Katalogu Zyrtar i Prodhuesit ZECK (EN Catalog, fq. 129, 131 dhe 132).

Nga krahasimi i Dosjes së Tenderit me Katalogun e ZECK-ut, vërtetohet se AK ka bërë 'copy-paste' tërësor të produkteve specifike të kësaj marke:

- **ZECK Swivel Joint 'Type WB'** (Katalogu, fq. 129) (Faktet.pdf p. 2);
- **ZECK Pulling Grip** (Katalogu, fq. 131) (Faktet.pdf p. 3);
- **ZECK Connection Grip** (Katalogu, fq. 132) (Faktet.pdf p. 3).

AK ka kopjuar dizajnin unik të fabrikës gjermane dhe ka fshirë qëllimisht tolerancat e lejuara milimetrike të standardit ndërkombëtar **IEC TR 61328**. Ky veprim krijon pengesa të pajustificueshme për të gjithë prodhuesit e tjerë botërorë të aksesorëve të tensionit të lartë, të cilët plotësojnë kushtet e sigurisë, por kanë devijime minimale në dizajnin gjeometrik nga marka ZECK.

Sa i përket deklaratës së AK-së në vendim se klauzola 'ose ekuivalent' *nënkuptohet automatikisht*, ky përbën një gabim të rëndë juridik. **Neni 28.5 i LPP-së** obligon AK-në që kjo shprehje të jetë e shkruar **fizikisht dhe shprehimisht** në Dosjen e Tenderit për çdo artikull që indikon një markë, dhe nuk mund të lihet si premtim apo interpretim i nënkuptuar në fazën e ankesave. Rrjedhimisht, kërkojmë nga Paneli Shqyrtues të urdhërojë AK-në që të integrojë tolerancat e standardit IEC TR 61328 dhe të vendosë fizikisht klauzolën ligjore 'ose ekuivalent' për të gjithë aksesorët."

#### **Pika 5: Fotografimi i pajisjes për matjen e sagut (Sag Scope) dhe Termometrit të fabrikës ZECK (Neni 28 i LPP-së)**

Autoriteti Kontraktues ka shkëlur Nenin 28 të LPP-së duke kopjuar në mënyrë identike specifikimet e pajisjes për matjen e sagut (Sag Scope) dhe termometrit direkt nga faqja 129 e Katalogut të ZECK-ut.

- AK ka kërkuar që pajisja e matjes të ketë peshën ekzakte prej saktësisht **4.7 kg**, me rregullim mikrometrik horizontal dhe vertikal.
- Për termometrin është kërkuar pesha ekzakte prej **0.6 kg** dhe faktor sigurie 8.

Përcaktimi i peshave ekzakte në miligram (4.7 kg dhe 0.6 kg) për instrumente matëse optike dhe termike nuk përfaqëson asnjë nevojë funksionale për sigurinë e rrjetit të KOSTT-it. Çdo pajisje ekuivalente optike (Teodolit apo Sag Scope ekuivalent) kryen të

njëjtin funksion pa marrë parasysh nëse peshon 4.5 kg apo 5.0 kg. Ky specifikim është vendosur me qëllim të vetëm që të eliminohen brendet e tjera dhe të lejohet vetëm produkti origjinal i ZECK-ut. Kërkojmë që këto pesha strikte të fshihen dhe të zëvendësohen me hapësira toleruese apo klauzolën 'ose ekuivalent'.

Duke pasur parasysh të gjitha faktet dhe argumentet ligjore që u ceken me lartë, kërkojmë nga OSHP-ja që të marre kete:

## VENDIM

1. APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE Risamont SH.P.K., bazuar ne Nenin 108/A te LPP-se, lidhur me aktivitetin e prokurimit me nr: KOSTT-26-3551-1- 2-1.
2. TE ANULOHEN ndryshimet kufizuese te Dosjes se Tenderit qe favorizojne modelin ZECK ST 180 Z250 dhe aksesoret e tij, ne kundershtrim me Nenin 7 (Parimi i Barazise) dhe Nenin 28 te LPP-se. Keto specifika te zevendesohen me limite minimale funksionale (me te medha ose te barabarta me 20 kN, dhe me te medha ose te barabarta me 50 m/min) duke lejuar tolerancat sipas standardit nderkombetar IEC TR 61328 dhe klauzolen "ose ekuivalent" sipas Nenit 28.5 te LPP-se.
3. TE ZGJATEN afatet kohore per sqarime dhe per dorezim te tenderit konform Nenit 53 te LPP-se, duke caktuar nje date te re per sqarime kronologjikesht pas ndryshimeve te fundit ne sistem, per te garantuar transparencen dhe te drejten per informim.

## 9. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Kostot e tilla do te llogariten ne fazat vijuese.**

## 10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, originalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*