

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

AKT PËRCJELLËS

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Për: | Menaxherin e prokurimit: Korporata Energjetike e Kosovës | Kopje: | Paneli Shqyrtues - OSHP Nr.45/17 |
| Nga: | Muhamet Kurtishaj – Ekspert teknik | | |
| Lënda: | “Furnizim me aparate kunder zjarrit, instalimi dhe shqyrtim i sistemeve aktuale per shuarjen e zjarrit” me nr. prokurimi KEKC 16005111 | | |
| Përgjigjeje në ankesë: | OE konzorciumi “Pastor Kosova Sh.P.K & Profesional Alarm” me seli ne Prishtinë | | |
| Datë | 10.03.2017 | | |

Bazuar në nenin 113 dhe 114 të LPP-së ju njoftojmë me raportin e lëndës lidhur me aktivitetin e **“Furnizim me aparate kunder zjarrit, instalimi dhe shqyrtim i sistemeve aktuale per shuarjen e zjarrit”** me nr. prokurimi KEKC 16005 111të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Korporata Energjetike e Kosovës** dhe me përgjigjeje ndaj ankesës së operatorit ekonomik konzorciumi **“Pastor Kosova Sh.P.K & Profesional Alarm”** me nr.45/17 të datës **14.02.2017**.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, Eksperti Shqyrtues i pavarur, ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë, dhe ka konstatuar si më poshtë.


AK është i thirrur që pas marrjes së raportit të ekspertit shqyrtues lidhur me këtë procedurë të prokurimit, përkatësisht pretendimeve të bëra në ankesë, të veprojë sipas kërkesave të nenit 115 të LPP-së.

1x1 Panelit Shqyrtues të OSHP-së.

1x1 Autoriteti Kontraktues

1X1 Operatorit ekonomik ankues

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES/TEKNIK

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  | 07.03.2017 | 07.03.2017 | 10.03.2017 |
| Nënshkrimi i ekspertit | Data e pranimit të autorizimit | data e fillimit të ekspertizës | data e dorëzimit të raportit |

N. 99, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit-

Me datë **14.02.2017** Organi Shqyrtues i Prokurimit, ka pranuar ankesat me numër të protokollit **Nr.45/17** e parashtruar nga operatori ekonomik konzorciumi **"Pastor Kosova Sh.P.K & Profesional Alarm"** me seli ne Prishtinë lidhur me aktivitetin e prokurimit **"Furnizim me aparate kunder zjarrit, instalimi dhe shqyrtim i sistemeve aktuale per shuarjen e zjarrit"** me nr. prokurimi KEKC 16 005 111 të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **Korporata Energjetike e Kosovës**.

Konform nenit 113 dhe 114, Pjesa IX e LPP-së, Eksperti Shqyrtues e ka shqyrtuar dhe analizuar procesin e prokurimit në fjalë si më poshtë:

N. 111,- OE Ankues konzorciumi **"Pastor Kosova Sh.P.K & Profesional Alarm"** me seli ne Prishtinë

Pikat e Ankesës:

Është shkel neni 1 i LPP (Qëllimi)
 Është shkel neni 6 i LPP (Ekonomiciteti dhe efikasiteti)
 Është shkel neni 7 i LPP (Barazia ne trajtim/ jo diskriminimi)
 Është shkel neni 9 i LPP (Përcaktimi i nevojave që duhet përmbushur)
 Është shkel neni 28 i LPP (Specifikimet teknike)
 Është shkel neni 51 i LPP (Njoftimi i kriterëve të përzgjedhjes)
 Është shkel neni 53 i LPP (Sigurimi informatave shtese per kandidatet dhe tenderuesit)
 Është shkel neni 59 i LPP (Ekzaminimi , vlerësimi dhe krahasimi i tendereve)
 Është shkel neni 60 i LPP (Kriteret e dhënies së kontratës)
 Është shkel neni 72 i LPP (Dokumentacioni dhe informacioni shtesë)

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

OE Atbkos- Eurotrade, ,propozuar per dhenie te kontrates, auk eshte ipergjegjshem sepse nuk ploteson kushtet e FDT

Konstatimi 1.1:

IMESA - III. **Prejardhja e mallrave te ofruar,:**

Pozieioni 3. Aparat per mbrojtje kunder zjarrit, 6kg pluhur ABC 40%, garancion 10 vjet ne kolonen: Prodhuesi - ka prezentu se prodhues eshte Mobiak, ndersa ne kolonen: Vendi i prodhimit ka plotesuar Greqi.

Sciarimi 1.1:

Pozieionin 3. Aparat per mbrojtje kunder zjarrit, 6kg pluhur ABC 40%, garancion 10 vjet
 Prodhues i ketij lloji te paisjes eshte Britannia Fire ltd, vendi Angli, ndersa OE i propozuar per dhenie te kontrates ka paraqit si produkt te NIObiak-ut. Mobiak nuk prodhon kete lioj te paisjes speciale me 10 vjte garancion.

Prove: C'ertifikatee BSI ifitemark per Mobiak (shill linkun):

<https://pyre1las.gr/images/docs/py10svesti1es/MBK¹³⁻⁰²⁰AF⁴ESI cert^{mark} p^{df} e produkteve per disa aparate zjanfikese>
 P.S. Ne BSI Kitemark certifikaten qe OE te propozuar per dhenie te kontrates ka paraqit ne oferte,ne faqene 2, 4 tipet e aparateve zjarrfikese (MBK15-BRIT-P50F6, MBK15-BRIT-P50P6, ...) - jane te prodhuesit Britannia Fire ltd

Konstatimi 1.2:

Ne FDT, deshmi e kerkuar dokumentare, Nr. i nenit 9.2, eshte kerkuar:

1. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nese autorizimi eshte nga dilerj ateherë si deshmi te sillet kontrate ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), per shitjen e produkteve qe ofronj.

Sqarimi 1.2:

OE i propozuar per dhenie te komrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru. Autorizim nga prodhuesi Britannia Fire Ltd, vendj Angli

Konstatimi 1.3:

Ne FDT, deshmi e kerkuar dokumentare, Nr. i nenit 9.2, eshte kerkuar:

Kopja e certifikates ISO 9001:2008 te prodhuesit per produktet e ofruara nga prodhuesi.

Sqarimi 1.3:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru Certifikaten ISO 9001:2008 te prodhuesit Britannia Fire Ltd, vendj Angli

Prove: ISO 9001:2008 Certifikata e prodhuesit qe i mungon OE te propozuar per dhenie te kontrates.

Konstatimi 1.4:

Ne FDT, deshmi e kerkuar dokumentare, Nr. i nenit 9.2, eshte kerkuar: Kataloge, prospekte ose pershkrime per te gjithë artikujt qe ofertoni ne kete tender te shocieruara me pershkrjm teknik detal. Ne kataloge te nenvizohen artikujt te cilet keni ofertuar;

Sqarimi 1.4:

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, per Pozicionin 3. nuk ka ofru katalog te prodhuesit Britannia Fire Ltd, vendi Angli, por e ka ofruar si produkt te Mobjak (nuk e prodhon Mobiak)

Konstatimi 1.5

Në FDT Aneksi 1 i Specifikimeve teknike të detyrueshme pozicioni 3 kërkohet Deklarata e prodhuesit lidhur me garancionin.

Sqarimi 1.5

OE i propozuar për kontratës në ofertën e tijë për pozicionin 3 nuk ka ofruar Deklaratën e garancionit nga prodhuesi Britania Fire Ltd, vendi Angli

Konstatimi 1.6

Në FDT Aneksi 1 i Specifikimeve teknike të detyrueshme pozicioni 3 kërkohet çertifikata e kualitetit valide nga institucionet të pavarura të akredituara obligative.

Sqarimi 1.6

OE i propozuar për dhënie të kontratës në ofertën e tijë për pozicionin 3 nuk ka ofruar certifikata e kualitetit valide nga institucione të pavarura të akredituara të prodhuesit Britania Fire Ltd, vendi Angli.

Provë: Çertifikata ekualitetit të prodhuesit që i mungon OE të propozuar për dhënie të kontratës.

Konstatimi 1.7

Ne FDT_Aneksi 1: Specifikimet teknike te detyrueshme, Pozicioni 13. MBROJTJA NGA ZJARRI NË KONVEJERE TE RI Specifikimet teknike te kerkuara, eshte kerkuar:

Per mbrojtjen e tyre, duhet te instalohet, nje sistem i shuarjes se zjarrit per mbrojtjen e kabines, nje sistem i shuarjes se zjarrit per mbrojtjen e kontejnerit te pare (1) ne te cilin ndodhet SKTTIFI dhe nje sistem i shuarjen e zjarrit per mbrojtjen e kontejnerit te dyte (2) në të cilin po ashtu ndodhet SKTTH.

Një 1 Panel i kontrollit duhet te perdoret per tre vendet, secili vend paraqet zone të veqant dhe te

pavarura nga njëra tjetra.

Nje (1 zone e panelit te kontrollit duhet te lidhet me sisternin e shuarjes se zjarrit ne kabine nje (1) zone duhet te lidhen me sisternin e shuarjes se zjarrit ne kontejnerin e pare SKTTH dhe nje (1) zone tjetere duhet te lidhet me kontejnerin e dyte SKTTH. Paneli i kontrollit duhet te kete:

- indikatorin aktivizimit per secilen zone,
- indikatorin e sinjalizimit te gabirneve per secilen zone
- indikatorin e sinjalizimit te baterise se harxhuar
- indikatorin e furnizimit me energji elektrike 220V
- nga nje rele per secilen zone

Paneli i kontrollit duhet te kete te instaluar opsionin aktivizimit te ngadalesuar (aktivizimin e vonuar) per 30 - 45 sekonda dhe duhet te jete i prodhuar sipas standardit EN 54-2 dhe EN54-4 (Certifikata e kualitetit ose deklarata e konformitetit — obligative). Autonomia e operimit te panelit te kontrollit duhet te jete e garantuar min. 36 ore. Paneli i kontrollit duhet te jete i instaluar ne dhomen e kontrollit. Prane panelit te kontrollit duhet te instalohet nje STOP-buton i cili mundeson pengimin e aktivizimit te sistemit.

Paneli i kontrollit duhet te mundesoj aktivizimin e sistemit vetem ne zonen ku ka rreze zjarri, ndersa sirena aktivizohet njekohesisht ne tre vendet.

Sqarimi 1.7:

Ne PJESA - III. Prejardhja e mallrave te ofruar,:

Pozicioni 13. MBROJTJA NGA ZJARRIN E KONVEJERE TE RI

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij nuk ka ofru Panelin e kontrollit me specifika teknike ashtu si eshte kerku ne DT.

OE ka ofruar Panelin e kontrollit tip BS-636 te prodhuesit Olympia electronics (faqe 203 — 211), qe nuk i ploteson specifikimet teknike si ne DT.

Ky eshte nje panel i kontrollit konvencional per paralajmrimin e zjarrit ne te cilin mund me lidhen vetem:

- detektor dhe
- alarm - sirena

Mirepo nuk e ka asnje dalje per lidhjen e sistemit dhe bombolave per shuarje te zjarrit, ashtu si eshte kerkuar ne dosjen e tenderit.

Pandi i kontrollit eshte memoria e krejt sistemi per shuarjen e zjarrit qe e bene dollimin (15 — 20) % te ofertes totale.

Me panelin e kontrollit BS-636, te ofruar nga OE i propozuar per dhenie te kontrates, sistemi i shuarjes nuk eshte funksional, sepse nuk mund te lidhet i tere sistemi (nuk e ka mundesine teknike) per shuarje, e sigurisht cie jo edhe mundesine e aktivizimit vetem ne nje zone ku ka rreze zjarri, ashtu si eshte kerku ne DT.

Koristatimi 1.8:

OE i propozuar per dhenie te kontrates, nuk ka ofru si eshte kerku Ne FDT_Aneksi 1: Specifikimet teknike te detyrueshme

Pozicioni 14. MBROJTJA NGA ZJARRIN E KONVEJERE TE RI Specifikimet teknike te kerkuara

Per mbrojtjen e tyre, duhet te instalohet, nje sistem i shuarjes se zjarrit per mbrojtjen e kabines, nje sistem i shuarjes se zjarrit per mbrojtjen e kontejnerit te pare (1) ne te cilin ndodhet SKTTH dhe nje sistem i shuarjes se zjarrit per mbrojtjen e kontejnerit te dyte (2) ne te cilin po ashtu ndodhet SKTTH.

Nje (1) Panel i kontrollit duhet te përdoret per te lre vendet, secili vend paraat zone le vecante dhe IC oaparur nGa n'era tjetra.

Nje (1) zone e pane/it IC A ontrollit duhet te lidhet me sistemin e shuararrit He kabine, nje (1) zone duhet te lidhen me sistemin e shuarjes se zjarrit ne kontejnerin e ,are SKTTH dhe n'e (1) zone reter duhet te lidhet me kontejnerin e d Ice SKTTH.

Paneli i kontrollit duhet te kete:

- indikatorin aktivizimit per secilen zone,
- indikatorin e sinjalizimit te gabimeve per secilen zone

- indikatorin e sinjalizimit te baterise se harxhuar
- indikatorin e furnizimit me energji elektrike 220V
- nga nje rele per secilen zone

Paneli i kontrollit duhet te kete te instaluar opsionin aktivizimit te ngadalesuar (aktivizimin e vonuar) per 30 - 45 sekonda dhe duhet te jete i prodhuar sipas standardit EN54-2 dhe EN54-4 (Certifikata e kualitetit ose deklarata e konformitetit — obligative). Autonomia e operimit te panelit te kontrollit duhet te jete e garantuar min. 36 ore. Paneli i kontrollit duhet te jete i instaluar ne dhomen e kontrollit. Prane panelit te kontrollit duhet te instalohet nje STOP-buton i cili mundeson pengimin e aktivizimit te sistemit.

Paneli i kontrollit duhet te mundesoje aktivizimin e sistemit vetem ne zonen ku ka rënë zjarri ndersa sirena aktivizohet njekohesisht ne tri vendet.

Sqarimi 1.8:

Ne PJESA - 111. Prejardhja e mallrave te ofruar,:

Pozicioni 14. MBROJTJA NGA ZJARRI NE KONVEJERE TE RI

OE i propozuar per dhenie te kontrates ne oferten e tij, ka ofruar Panelin e kontrollit tip BS-636 te prodhuesit Olympia electronics (faqe 203 — 211)

Paneli i kontrollit te ofruar BS-636 - nuk ploteson kushtet e kerkuara ne FDT.

Ky eshte nje panel i kontrollit konvencional per paralajmrimin e zjarrit ne te cilin mund me lidhen vetem:

- detektor dhe
- alarm - sirene

Mirepo nuk e ka asnje dalje per lidhjen e bombolave per shuarje te zjarrit, ashtu si eshte kerkuar ne dosjen e tenderit

Paneli i kontrollit eshte memoria e krejt sistemit per shuarjen e zjarrit kurse ne baze te pershkrimit teknik ne Dosje te tenderit, qellimi eshte i qarte: Mbrojtja e paisjeve me rendesi te veqante nga zjarri te Konevjereve te ri.

Me panelin e kontrollit BS-636, te ofruar nga OE i propozuar per dhenie te kontrates, sistemi i shuarjes nuk eshte funksional, sepse nuk mund te lidhet i tere sistemi (nuk e ka mundesine teknike) per shuarje te zjarrit e sigurisht qe jo edhe mundesine e aktivizimit vetem ne nje zone ku ka rënë zjarri, ashtu si eshte kerku ne DT.

Provo per krahasim: Paneli i kontrollit duhet te jete adresabile, me specifikime teknike, mundesi te lidhjes 1 den i 4 zona te zjarrit (1 to 4 extinguishant area), ne rastin tone jane 3 zona te zjarrit qe duhet te kyqen ne Pane/in e kontrolles - katalogu faqe nr. 251-252 ofeda e Konzorciumit: Pastor Kosova & Professional Alarm

Konstatimi 1.9.

OE i propozuar per dhenie te kontrates, ne pershkrimin e produkteve te ofruara, per pozicionet nga 13 den i 15 dhe 16.7 den i 16.26, ka deklaruar (plotesu) se ka ofruar produkte te prodhuesit Mobiak S.A. dhe Olympia Electronics.

Sqarimi 1.9

Mobiak S.A. ISO 9001:2008 Certifikata

Veprimtaria:

Recharging of medical oxygen and industrial gases, manufacture and inspection of fire extinguishers, testing of cylinders. Distribution and sales of medical and industrial gases and liquids, fire extinguishers and fire fighting equipment.

Mobiak prodhon vetem Aparate zjarrfikese disa tipe!)

Mobiak 5.1 nuk prodholl sisteme per shuarjen e zjarrit, te iftilla si jane kerkuar ne pozicionet 13 den i 15 dhe 16.6 den i 16.27 te EDT, siq jane:

- Paisjet e ndryshme per keto sisteme te shuarjes se zjarrit (pershkrimi si ne spec. teknik te DT)
- Sistemet per shuarje me perberje nitrogjen 52%, argon 40% dhe dyoksid karboni 8% (1G541),
- Sistemet per shuarje me dioksid karbonin CO₂,
- Gazin inert (1G 541),
- Gazin CO₂
- Pjesët e sistemi për shuarjen e zjarrit etj..

Pjesë nga specifikimet teknike në DT pozicioni 13 deri 15 dhe 16.6 deri 16.27.

Mbrojtja nga zjarri në konvejerë të ri, të vjetër dhe Makinave Kombinuese në TCA (poz. 13, 14 15)- Kabina uhet të mbrohet nga sistemi për shuarjen e zjarri për aplikim lokal me gaz inert me përbërje nitrogen 52% argon 40 % dhe dioksid karboni 8% (IG 541)...

KONTEJNERET NE TE CILET NDODHET I INSTALUAR SISIEMI I KOMANDIMIT PER TRANSPORTIMIN E THENGJILLIT (poz. 13, 14, 15) - Secili kontejner duhet te rmbrohet nga nje sistem per shuarjen e zjarrit per aplikim lokal me dyoksid karboni (CO2) ...

Prove: ISO 9001:2008 Certifikata e Mobiak, pjese e ofertes se Albkos-Eurotrade

Prove per krahasim: ISO 9001:2008 Certifikatat e prodhuesit SEX me pershkrim te veprimtarise ne oferten e Konzorciumit: Pastor Kosova & Professional Alarm, nga faqe 154 - 182

OE i propozuar per dhenie te kontrates per disa pajisje ne ozicionet 13 deri ne 15 i ka ofru produkte te prodhueseve kinez:

1.Beijing Tianhai Industry Co.Ltd dhe

2. Zhejiang Einner FireFighting Equipment Co

Por nuk ka ofruar

1. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nese autorizimi eshte nga dileri atehere si deshmi te sillet kontrate ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), per shitjen e produkteve qe ofroni.

2. Kopja e certifikates ISO 9001:2008 te prodhuesit per produktet e ofruara

Te prodhueseve kinez Beijing Tianhai Industry Co.Ltd dhe Zhejiang Einner Fire Fighting Equipment Co.

Ashtu si eshte kerku ne deshmia e kerkuar dokumentare, pike 9.2 te DT.

Per pozicionet 16.6 den i 16.27 OE propozuar per kontrat ka prezenzu si produkte te Mobiak, derisa bazuar ne ISO certifikaten dhe certifikatat tjera, M.biak nuk prodhon pjese per sisteme te tiDe shuarese te zjarrit, ashtu si eshte kerku ne secifikimin teknk O:e DT.

Prove: Certifikatat Fage nga 191 den i 202 — pjese e ofertes se OE te propozuar per dhenie te kontrates, Konzorciumi: Albkos&Eurotrade

II Konzorciumi PASTOR KOSOVO & Professional Alarm eshte pergjegjshem meqe ploteson kushtete FDT.

Konstatim II.1

Ne nuk kemi bere asnje ndryshim (nuk eshte heqe asnje pjese e tekstit) ne Pjesen III.

Prejardhja e mailrave, respektivisht te Pershkrimi i produkteve dhe specifikimet teknike te kerkuara

Qeshtja eshte e natyres teknike, qe pjese teksti per Pozicionin 13, 14, 15 jane perserit.

Ne mendojme se, me zbatimin e LPP_Nenin 72 — Dokumentacioni dhe informacioni shtese, kjo do te qartesohej.

Sgarim II.1

Ne kolonen: Pershkrimi i produkteve dhe specifikimet teknike te kerkuara — ne oferte, Duke filiu nga faqja 6 den i ne faen 61 nuk mungon asgje nga teksti si ka gene ne FDT Perjashtim, jane perserit disa pjese te tekstit ne pozicionet 13, 14 dhe 15 me rastin e fotokopjes se materialit te ofertes,

Kjo mendojme nuk duhet te jete kriter per eliminim, meciense eshte e natyres teknike, e qe me zbatimin e LPP Nenin 72— Dokumentacioni dhe informacioni shtese.Kjo mund te qartesohej.

Kjo mund te vertetohet edhe me pjesen e tek.stit ne koionen: Pershkrimi i produktit te ofruar me karakteristika teknike ne oferte.

Duke fillu nga faqja 6 den i ne faqen 61 (duke perfshi edhe pozicionet 13, 14 dhe 15) eshte pershkrimi teknik i detajizuar per produktet e ofruara ne perputhje te plote me ate qe eshte kerkuar ne FDT, Poashtu edhe ne katalogje nga facie 199 den i 374, Certifikatat, etj. ne detaje jane dhene specifikimet teknike ne perputhje me kushtet e DT.

Dëmet Materiale

Demet materiale per pregatitjen e ofertes

Demet materiale, nga humbja eventuale e interesit, etj.

Propozim

Bazuar ne te gjeturat, mjaftueshem te faktuara, OF i propozuar per dhenie te kontrates AlbkoEurotrade te shpallet i papergjegjshem. Lenda te kthehet ne **Rivieresim** dhe te vendoset si ne dispozitiv.

Procesi i prokurimit

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Data e njoftimit për kontratë(N.40) : | 12.08.2016 |
| Lloji i procedurës së aplikuar (N.32-35):- | Procedurë e hapur |
| Lloji dhe vlera e kontratës së publikuar(N.16): | Furnizim/e madhe |
| Afati i fundit për dorëzimin e ofertave (gjithsejtë ditë): | 26.09.2016 ora 12 ⁰⁰ |
| Data e hapjes së ofertave (N.58) - | 26.09.2016 ora 12 ³⁰ |
| Data e njoftimit për dhënie te kontratës..... | 04.01.2017 |

III.2 KUSHTET PËR PJESMARRJE

III.2.1- Kërkesat e përshtatshmërisë:

1. Operatori ekonomik duhet te përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë të Ligjit Nr. 04/L-042 Neni 65.
2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.- kërkohet vetëm për fituesin e tenderit.
3. Një dokument lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush “Kërkesat e pershtatshmerise” Pika III.1.1.) 2.a,c,d dhe e. – origjinal ose kopje e noterizuar .- kërkohet vetëm për fituesin e tenderit.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një deklarata nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar ne dosjen e tenderit. - Origjinal

Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë, pika 2, dhe 3 do të kërkohej nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka ndër mend që t’ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës.

Në rast të dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet.

III.2.2 Përshtatshmëria profesionale

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
2. Regjistrimi i TVSH; ne vendin e themelimit
3. Regjistrimi i numrit fiskal

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend /Kopja e certifikatës së biznesit);
2. Kopja e certifikatës TVSH-se;
3. Kopja e certifikatës numrit fiskal

III.2.3 Kapaciteti ekonomik dhe financiar

N/A

III.2.4 Kapaciteti teknik dhe profesional

1. Autenticitetit i produkteve dhe cilësisë;
2. Projekte të ngjashëm të realizuar ne tri vitet e fundit
3. Certifikatë të produkteve në lidhje me përshtatjen dhe specifikat ose standardet;
4. Katalogë dhe / apo prospekte për te gjithë artikujt qe ofertoni ne këtë tender

Dëshmia e kërkuar dokumentare

1. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar (nëse autorizimi është nga dileri atëherë si dëshmi te sillet kontratë ose autorizim mes dilerit dhe prodhuesit), për shitjen e produkteve qe ofroni.
2. Operatori ekonomik ne ofertën e tij duhet te paraqesë se paku dy referenca apo raporte te pranimit te puneve në tri vitet e fundit (2013, 2014 dhe 2015) për instalime te sistemeve për shuarjen e zjarrit, me te cilat dëshkohet se ka kapacitete teknike për kryerjen e shërbimit te kërkuar.
3. Kopja e certifikatës ISO 9001:2008 te prodhuesit për produktet e ofruara;
Katalogë, prospekte ose përshkrime për te gjithë artikujt qe ofertoni ne këtë tender te shoqëruara me përshkrim teknik detal. Ne katalogë te nënvizohen artikujt te cilët keni ofertuar;

Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit të hapjes publike (N.58):

| Nr. | Emri i Tenderuesit | Vendi | Çmimi € | Vërejtje |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 1 | "Albakos - Eurotrade" | Prishtinë | 683.011,73 | jo |
| 2 | "Pastor Kosova & Alarm Profeional" | Prishtinë | 726.182,73 | jo |

Sipas Procesverbalit të Hapjes së Tenderëve konstatohet se ne hapjen e ofertave kanë marrë pjesë përfaqësuesit e OE, ku është lexuar emri i operatorit ekonomik, vendi dhe çmimi. Nuk ka pasur vërejtje për procesin e hapjes se ofertave nga asnjë operator ekonomik. Raporti i hapjes është nënshkruar nga anëtarët e komisionit të hapjes dhe përfaqësuesit e operatorëve ekonomik te pranishëm.

Kriteret për vlerësim

Kriteri për dhënien e kontratës (N.60):..... Tenderi i përgjegjshëm Çmimi më i Ulët

Komisioni vlerësimit pranë AK

Përbërja dhe kualifikimi i komisionit vlerësues (N.80).

Autoriteti Kontraktues për vlerësimin e tenderëve ka formuar komisionin me vendimin e datës 13.10.2016 në përbërje prej tre anëtarëve:

1. Ramadan Ademi - Kryetar i Komisionit
2. Rafet Osmani - Anëtar
3. Mustafa Kavaja- Anëtar

Data e mbarimit të vlerësimit të ofertave:.....13.10.2016

Data e nënshkrimit nga zyrtari i prokurimit.....25.10.2016

Raporti i komisionit vlerësues

OE i rekomanduar për dhënie të kontratë:

“Albakos - Eurotrade” me ofetën në vlerë prej 683.011,73 Euro.

Komisioni vlerësues ka konstatuar dhe vlerësuar si në vijim:

- Operatoret që kanë ofertuar janë 2(dy)
- Operatoret ekonomik të përgjegjshëm janë 1
- Operatoret ekonomik të pa përgjegjshëm janë 1

Rishqyrtimi i kërkesës nga Autoriteti Kontraktues

E datën 10.01.2017, autoriteti kontraktues ka pranuar kërkesën për rishqyrtim të parastruar nga OE **“Pastor Kosova & Alarm Profeional”** lidhur me aktivitetin e prokurimit **“Furnizim me aparate kunder zjarrit, instalimi dhe shqyrtim i sistemeve aktuale per shuarjen e zjarrit”** me nr. prokurimi KEKC 16 005 111. Me datën 07.02.2017 lidhur me kete kërkesë Autoriteti kontraktues mori këtë:

Vendim

Refuzohet si te pa bazuara kërkesa për rishqyrtim të paraqitur nga OE konzorciumi “Pastor Kosova & Alarm Profeional” lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me aparate kunder zjarrit, instalimi dhe shqyrtim i sistemeve aktuale per shuarjen e zjarrit” me nr. prokurimi KEKC 16 005 111

Analiza dhe konstatimet e ekspertit shqyrtues (N. 113,114)

Në finalizim të analizimit dhe shqyrtimit të Lëndës së Tenderit për këtë aktivitet të prokurimit, bazuar në dokumentacionin që ka pasur në dispozicion eksperti shqyrtues-teknik jep mendimin si në vijim:

Konstatimi: Nr. 1

Ky aktivitet i prokurimit është publikuar nga autoriteti kontraktues me procedurë të hapur. Lloji i kontratës është furnizim, kontratë publike me vlerë të madhe.

Në dosjen e tenderit janë dhënë informata përkatëse lidhur me kontratën në fjalë. Dosja përfshinë të gjitha termat dhe kushtet materiale të sajë, procedurat e zbatueshme të prokurimit, kërkesa të aplikueshme të përshtatshmërisë dhe kriteret e përzgjedhjes. Kriteri i dhënies së kontratës është në harmoni me dispozitat e LPP-së.

Konstatimi nr. 2

Gjatë shqyrtimit të kësaj lënde, Eksperti shqyrtues/teknik në përputhje me nenin 113 pika 1 të LPP-së, jep mendimin për pretendimet ankimore të OE ankues si në vijim:

Pretendimi i OE ankues lidhur me pikën 1, respektivisht me pozicionin 3. **Aparat për mbrojtje kundër zjarrit, 6 kg pluhur ABC 40%.** Se prodhuesi Mobiak nuk e prodhon këtë paisje. Për mendimin e ekspertit teknik ky pretendim **nuk qëndron**.

OE i rekomanduar për kontratë në ofertën e tijë ka ofruar të dhënat teknike për këtë aparat të cilat i përgjigjen kërkesës në dosjen e tenderit dhe për këtë ka ofruar edhe certifikatën e cilësisë me nr.KM 594785 nga prodhuesi Mobiak. OE i rekomanduar për kontratë ka dhënë këtë tip të aparati (MBK09-250PA-H1B) i cili është i prodhuar dhe certifikuar me standardin CE, EN 1866 ashtu siç është kërkuar në dosjen e tenderit.

Pretendimi për pikën 2 i OE ankues i cili thekson se OE i rekomanduar për kontratë nuk ka ofruar Autorizim nga Prodhuesi po ashtu **nuk qëndron** sepse në ofertën e konzorciumit fitues ekziston autorizimi valid i lëshuar nga prodhuesi. Gjithashtu edhe pretendimi për pikën 3 i OE ankues se për produktin në pozicionin 3, OE nuk ka ofruar certifikatën ISO **nuk qëndron**, sepse OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar certifikatën valide për këtë produkt.

Pretendimi vijues në pikën 4 i OE ankues që lidhet përsëri me pozicionin 3 se OE i rekomanduar për kontratë nuk ka ofruar katalog, prospekte dhe përshkrim teknik për këtë produkt, po ashtu si pretendim **nuk qëndron** sepse në dosjen e tenderit të OE fitues ekziston katalog, prospekte dhe përshkrime të qarta teknike për produktin në fjalë.

Pretendimi tjetër në pikën 5 i OE ankues se për produktin në pozicionin 3, OE fitues nuk ka ofruar Deklaratë garancioni nga prodhuesi Britannia fire ltd për mkendimin e ekspertit teknik ky pretendim **nuk qëndron** sepse nga operatori ekonomik fitues është ofruar deklaratë garancioni nga prodhuesi i produktit me të cilin ka ofertuar. Prandaj kjo deklaratë është në përputhje me dosjen e tenderit.

Po ashtu edhe pretendimi vijues në pikën 6 i cili ka të bëjë me produktin në pozicionin 3, ku thuhet nga OE ankues, se nga fituesi nuk është ofruar certifikata e kualitetit për këtë produkt, po ashtu ky pretendim **nuk qëndron**.

OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar certifikatën e kualitetit ashtu siç u përmend në pikën e parë të këtij konstatimi.

Konstatimi nr. 3

Pretendimi në pikën 7 i OE ankues që lidhet me pozicionin 13 **“Mbrojtja nga zjarri në konvejer të ri”** për të cilën thuhet se OE i rekomanduar për kontratë nuk e ka panelin e kontrollit sipas specifikimeve teknike të kërkuara, ne japim kete sqarim.

OE i rekomanduar për kontratë në ofertën e tijë ka dhënë detalisht përshkrimin teknik për këtë pozicion duke përfshirë edhe panelin e kontrollit.

Në ofertën e OE të rekomanduar për kontratë shihet se është dhënë Panel kontrolli (BS-636). I gjithë përshkrimi teknik i prezentuar në ofertën e fituesi i cili është krahasuar me përshkrimin teknik të dosjes së tenderit, shihet se janë plotësuar kriteret minimale teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktues. Në përshkrimin teknik të dosjes së tenderit nuk përmendet askund se duhet të ofrohet panel i kontrollit konvencional apo i avansuar. Prandaj vlerësoj se edhe ky pretendim i OE ankues **nuk qëndron**.

Pretendimi vijues në pikën 8 i OE ankues që lidhet me pozicionin 14 **“Mbrojtja nga zjarri në konvejerë të vjetër”** në të cilin po ashtu thuhet se paneli i kontrollit i ofruar nga operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë nuk i plotëson kërkesat e dosjes së tenderit, ne japim kete sqarim.

Gjatë shqyrtimit të ofrtës së OE të rekomanduar për kontratë në përshkrimin teknik për pozicionin 14 është ofruar paneli i kontrollit 6 zonësh (BS-636) që do të përdoret për të tre vendet dhe secili vend paraqet zonë të veçant dhe të pa varur nga njëra tjetra.

Të njëjtin përshkrim e ka edhe specifikimi teknik i dhënë në dosjen e tenderit. Krahasuar përshkrimin teknik për këtë pozicion në ofertën e OE të rekomanduar për kontratë me përshkrimin teknik të dhënë në dosjen e tenderit për këtë pozicion, nuk vëren ndonjë dallim që vlenë të thksohet.

Pra eksperti teknik mendon se janë plotësuar kriteret minimale teknike të kërkuara në dosjen e tenderit. Prandaj pretendimi i OE ankues për këtë pikë **nuk qëndron**.

Pretendimi tjetër i OE ankues i dhënë në pikën 9 që ka të bëjë me pozicionet 13 deri 15 dhe 16.7 deri 16.26 për të cilat thekson se OE i fitues për këto pozicione ka ofruar produkte nga prodhuesit Mobiak dhe Olympia electronics të cilët nuk prodhojnë këso produkte, ne japim kete shpjegim.

Konzorciumi i rekomanduar për kontratë **“Albakos-Eurotrade”** në ofertën e tyre kanë ofruar produkte në fjalë pikërisht të këtyre prodhuesve të përmendur dhe për këto produkte po ashtu kanë prezentuar edhe certifikata valide.

Tani a janë prodhues të këtyre produkteve apo jo kompanitë Mobiak dhe Olympia electronics, lehtë mundën të verifikohen në faqet elektronike të këtyre prodhuesve. Prandaj vlerësoj se edhe ky pretendim ankimor i OE ankues **nuk qëndron**.

Operatori ekonomik ankues është shpallë i pa përgjegjshëm nga autoriteti kontraktues. Gjatë ritenderimit të këtij aktiviteti të prokurimit autoriteti kontraktueska bërë disa ndryshim në kërkesat teknike, ndërsa OE ankues në ofertën e tijë ka dhënë përshkrimin teknike në disa pozicione sipas kërkesave teknike kur është publikuar për herë të parë ky aktivitet.

Pra për pozicionet që ka pasur ndryshime në dosjen e tenderit, OE ankues nuk ka ofruar ofertën teknike sipas dosjës së tenderit. Prandaj është shpall i pa përgjegjshëm në aspektin teknik nga autoriteti kontraktues.

Shkeljet e konstatuara të LPP-së

Nuk ka pasur shkelje të cilat ëe dëmtojnë aktivitetin e prkurimit. Po ashtu nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkelje të dispozitave të LPP-së të cilat janë përmendur në ankesë nga oeratori ekonomik ankues.

Autoriteti kontraktues ka respektuar nenin 59 të LPP-së gjatë vlerësimit të ofertave, neni 60 të LPP-së kriterin e dhënies së kontratës sepse ka rekomanduar për kontratë OE që ka ofruar **çmimin më të ulët**. Operatori ekonomik ankues edhe pse është vlerësuar nga autoriteti kontraktues si i pa përgjegjshëm ai ka ofruar edhe **çmimin më të lartë** prej së paku **43.000,00 €** me shume se oferta e OE të rekomanduar për kontratë.

Përgjigje në pikat e ankesës

Përgjigjeje për pikat e ankesës janë dhënë në konstatimet e lartshënuara.

Mendimi i Ekspertit Shqyrtues

Eksperti shqyrtues-teknik e vlerëson të **pa bazuar** ankesën e OE **“Pastor Kosova & Alarm Profeional”**. Prandaj bazuar në gjitha konstatimet dhe sqarimet e dhëna gjatë shqyrtimit të kësaj lënde, eksperti shqyrtues/teknik në përputhje me nenin 114 pika 2 të LPP-së, rekomandon që autoriteti kontraktues – **Korporata Energjetike e Kosovës**, të **vazhdoj** me dhënie të kontratës për aktivitetin e prokurimit **“Furnizim me aparate kunder zjarrit, instalimi dhe shqyrtim i sistemeve aktuale per shuarjen e zjarrit”** me nr. prokurimi KEKC 16 005 111 në përputhje me dispozitat e LPP-së.